


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società **Riello S.p.A.** Via Ing. Pilade Riello 7, 37045 Legnago, ITALIA dichiara sotto la propria responsabilità che le caldaie per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a marchio **RIELLO**, modello **INSIEME EVOe** sono conformi ai limiti di emissione di NOx e di efficienza di combustione previsti dalla legislazione della Regione Piemonte secondo il seguente schema:

Caldaia	Emissioni di NOx	Efficienza combustione
INSIEME EVOe 25 LN	< 80 mg/kWh (Hs - 3%O ₂)	96,4%
INSIEME EVOe 25 K LN	< 80 mg/kWh (Hs - 3%O ₂)	96,4%
INSIEME EVOe 32 K LN	< 80 mg/kWh (Hs - 3%O ₂)	96,2%
INSIEME EVOe 32 V LN	< 80 mg/kWh (Hs - 3%O ₂)	96,2%
INSIEME EVOe 25 B/70 LN	< 80 mg/kWh (Hs - 3%O ₂)	96,4%
INSIEME EVOe 32 B/110 LN	< 80 mg/kWh (Hs - 3%O ₂)	96,2%

Marco Schievano
Heating Com. Fire Tubes

Director



Chiara Catellani
Quality Assurance & System

Director



Legnago, 25/09/2018