



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY

doc-0088243_DICO_Thermital_Hexplate_IT_EN

La società:
The company:

RIELLO S.p.A.
con sede legale in:
with registered office in:
Via Ing. Pilade Riello,7 - 37045 Z.A.I. S. Pietro di Legnago (VR)

DICHIARA
STATES

sotto la propria responsabilità che le unità
under it's responsibility that the units

MARCA - *BRAND* THERMITAL
SERIE - *SERIES* Hexplate

MODELLI

MODELS:

SP 20 - DN32 11 (11A) N;SP 20 - DN32 21 (21A) N;SP 20 - DN32 29 (29A) E;SP 20 - DN32 29 (29A) N;SP
20 - DN32 41 (41A) E;SP 20 - DN32 41 (41A) N;SP 20 - DN32 49 (49A) N;SP 30 - DN32 17 (17A) E;SP 30
- DN32 27 (27A) E;SP 30 - DN32 37 (37A) E;SP 30 - DN32 53 (53A) E;SP 30 - DN32 69 (69A) E;SP 35 -
DN50 25 (25A) N;SP 35 - DN50 31 (31A) N;SP 35 - DN50 35 (35A) N;SP 35 - DN50 39 (39A) N;SP 35 -
DN50 45 (45A) N;SP 35 - DN50 49 (49A) N;SP 35 - DN50 57 (57A) N;SP 35 - DN50 65 (65A) N;SP 35 -
DN50 75 (75A) N;SP 35 - DN50 81 (81A) N;SP 35 - DN50 93 (93A) N;SP 35 - DN50 105 (105A) N;SP 35 -
DN50 121 (121A) N;SP 40 - DN65 19 (19A) N;SP 40 - DN65 23 (10A) E;SP 40 - DN65 23 (23A) N;SP 40 -
DN65 29 (13A) E;SP 40 - DN65 33 (15A) E;SP 40 - DN65 67 (67A) N;SP 40 - DN65 75 (75A) N;SP 40 -
DN65 93 (93A) N;SP 40 - DN65 99 (99A) N;SP 40 - DN65 111 (111A) N;SP 40 - DN65 121 (121A) N;SP
40 - DN65 145 (145A) N;SP 60 - DN100 51 (51A) N;SP 60 - DN100 59 (59A) N;SP 60 - DN100 65 (65A)
N;SP 60 - DN100 73 (73A) N;SP 60 - DN100 85 (85A) N;SP 60 - DN100 107 (107A) N;SP 60 - DN100
117 (117A) N;SP 60 - DN100 121 (79A) N;SP 60 - DN100 143 (100A) N;SP 60 - DN100 167 (109A) N

sono conformi alle norme e regolamenti elencati sotto
are in according to the regulations and norms listed below

2014/68/UE Direttiva PED (*PED Directive*)

Gli scambiatori ricadono sotto l'art. 4 comma 3 della direttiva PED che consente di non riportare la marcatura CE sugli apparecchi in quanto esonerati dal campo di applicazione della PED. L'attrezzatura a pressione suddetta soddisfa i requisiti di sicurezza per l'utilizzo previsto e, al fine di verificare l'assenza di difetti costruttivi, ogni circuito dell'attrezzatura è stato sottoposto ad un idoneo collaudo pneumatico con esito positivo.

These products are in according to SEP (art. 4 sub. 3 of PED directive). This article requires not to bear CE marking on the pressure equipments since they are free from PED field of application. The pressure equipment listed above satisfy safety requirements according to the intended use and every single circuit of the heat exchanger succeeded an appropriate pneumatic test to verify the absence structural defects.

NOME - *NAME*
COGNOME - *SURNAME*
Posizione in azienda - *Position in the company*

Riccardo
Rompani
Product Marketing Residential HVAC

Data - *Date:*

Firma - *Sign*

