

RU **Многотопливные дизельные / газовые горелки**

Двухступенчатый прогрессивный или модуляционный режим работы

CE

**UK
CA**

EAC

КОД	МОДЕЛЬ	ТИП
20070471	RLS 68/EVi MX	779T2
20070476	RLS 120/EVi MX	780T2



Оригинальных инструкции

1	Общие сведения и меры предосторожности	3
1.1	Сведения о руководстве по эксплуатации	3
1.1.1	Введение	3
1.1.2	Общие предупреждения об опасности	3
1.1.3	Другие знаки	3
1.1.4	Передача оборудования и руководства по эксплуатации	4
1.2	Гарантия и ответственность	4
2	Правила техники безопасности	5
2.1	Введение	5
2.2	Обучение персонала	5
3	Техническое описание горелки	6
3.1	Обозначение горелок	6
3.2	Модели в наличии	6
3.3	Категории горелки - страны назначения	7
3.4	Технические данные	7
3.5	Данные электрооборудования	7
3.6	Габаритные размеры	8
3.7	Рабочие диапазоны	9
3.8	Испытательный котел	9
3.9	РЫНОЧНЫЕ КОТЛЫ	10
3.10	Комплект поставки	10
3.11	Описание горелки	11
3.12	Блок контроля пламени и соотношения воздуха/топлива (LMV 26...)	12
3.12.1	Рабочая последовательность горелки (работа на газе)	14
3.12.2	Рабочая последовательность горелки (работа на дизельном топливе)	15
3.12.3	Список фаз (работа на газе)	16
3.12.4	Список фаз (работа на дизельном топливе)	16
3.13	Работа панели управления оператора	16
3.13.1	Описание символов на дисплее	17
3.13.2	Описание кнопок	17
3.14	Сервоприводы	18
4	Установка	19
4.1	Примечания по технике безопасности при установке	19
4.2	Перемещение	19
4.3	Предварительный контроль	19
4.4	Рабочее положение	20
4.5	Подготовка котла	20
4.5.1	Выполнение отверстий в плите котла	20
4.5.2	Длина жаровой трубы	20
4.6	Крепление горелки к котлу	21
4.7	Форсунка	22
4.7.1	Рекомендуемые форсунки	22
4.7.2	Монтаж форсунки	22
4.7.3	Демонтаж форсунок	23
4.8	Регулятор давления	23
4.9	Регулировка головки горения	24
4.10	Расположение электродов	24
4.11	Закрытие горелки	25
4.12	Подача дизельного топлива	26
4.12.1	Двухтрубная система	26
4.12.2	Замкнутый контур	26
4.12.3	Гидравлические соединения	27
4.13	Запуск горелки	27
4.13.1	Насос	28
4.13.2	Заливка насоса	28
4.14	Подача газа	29
4.14.1	Линия подачи газа (пример) - Более подробная информация о работе приведена в руководстве по газовой рампе	29
4.14.2	Газовая рампа	29
4.14.3	Установка газовой рампы	29
4.14.4	Давление газа	30

4.15	Электрические подключения.....	31
4.15.1	Прокладка кабелей питания и внешние подключения.....	31
4.16	Инвертор.....	32
4.16.1	Светодиодный дисплей состояния.....	33
5	Запуск, регулировка и принцип работы горелки.....	34
5.1	Примечания по технике безопасности при вводе в эксплуатацию.....	34
5.2	Регулировки перед розжигом (дизельное топливо).....	34
5.2.1	Форсунка.....	34
5.2.2	Головка горения.....	34
5.2.3	Давление насоса.....	34
5.2.4	Заслонка вентилятора.....	34
5.3	Операции до ввода в эксплуатацию (на газе).....	34
5.4	Запуск горелки.....	35
5.5	Переход на другой вид топлива.....	35
5.6	Регулировка горелки.....	36
5.6.1	Регулировка расхода газа/воздуха.....	36
5.6.2	Регулировка расхода дизельного топлива/воздуха.....	36
5.7	Заключительная регулировка реле давления.....	36
5.7.1	Реле давления воздуха.....	36
5.7.2	Реле максимального давления газа.....	37
5.7.3	Реле минимального давления газа.....	37
5.7.4	Реле давления - комплект PVP.....	37
5.7.5	Реле минимального давления жидкого топлива.....	38
5.7.6	Реле максимального давления топлива.....	38
5.8	Режимы отображения и программирования.....	39
5.8.1	Нормальный режим.....	39
5.8.2	Режим справки.....	40
5.8.3	Режим обслуживания.....	41
5.8.4	Режим параметров.....	41
5.9	Процедура изменения параметра.....	43
5.10	Процедура запуска.....	45
5.11	Процедура резервного копирования/восстановления.....	47
5.11.1	Резервное копирование.....	47
5.11.2	Восстановление.....	48
5.12	Список параметров.....	49
5.13	Рабочий режим.....	55
5.14	Отсутствие розжига.....	55
5.15	Выключение горелки во время работы.....	56
5.16	Останов горелки.....	56
5.17	Последние проверки (при работающей горелке).....	56
6	Техобслуживание.....	57
6.1	Примечания по технике безопасности при техобслуживании.....	57
6.2	Программа техобслуживания.....	57
6.2.1	Периодичность техобслуживания.....	57
6.2.2	Испытание на безопасность с закрытой подачей газа.....	57
6.2.3	Контроль и очистка.....	57
6.2.4	Контроль давления воздуха и газа на головке горения.....	58
6.2.5	Компоненты безопасности.....	59
6.2.6	Измерение сигнала пламени.....	59
6.2.7	Регулировка датчика оборотов.....	59
6.2.8	Замена/обслуживание инвертора.....	59
6.3	Открытие горелки.....	60
6.4	Закрытие горелки.....	60
7	Неисправности - Причины - Способ устранения.....	61
7.1	Список кодов ошибки.....	61
A	Приложение - Дополнительные принадлежности.....	68
B	Приложение - Схема электросхита.....	69

1 Общие сведения и меры предосторожности

1.1 Сведения о руководстве по эксплуатации

1.1.1 Введение

Руководство по эксплуатации в комплекте горелки:

- является неотъемлемой и важной частью изделия и должно всегда быть при нем; бережно храните его для будущих просмотров и прилагайте к горелке даже в случае передачи другому владельцу/пользователю или при установке в другой системе. В случае повреждения или потери руководства запросите его копию в службе техподдержки на вашей территории;
- предназначено для использования квалифицированным персоналом;
- содержит важные указания по технике безопасности при монтаже, запуске, эксплуатации и техобслуживании горелки.

Система условных обозначений руководства

В некоторых частях руководства приводятся треугольные знаки ОПАСНОСТИ. Обращайте на них особое внимание, поскольку они указывают на ситуацию потенциальной опасности.

1.1.2 Общие предупреждения об опасности

Опасности делятся на 3 уровня, как указано далее.



ОПАСНОСТЬ

Максимальный уровень опасности! Этот знак обозначает операции, которые в случае неправильного выполнения приводят к серьезным травмам, смерти или долгосрочным рискам для здоровья.



ВНИМАНИЕ!

Этот знак обозначает операции, которые в случае неправильного выполнения могут привести к серьезным травмам, смерти или долгосрочным рискам для здоровья.



ОСТОРОЖНО

Этот знак обозначает операции, которые в случае неправильного выполнения могут привести к повреждению оборудования и/или ущербу для человека.

1.1.3 Другие знаки



ОПАСНОСТЬ

ОПАСНО. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Этот знак обозначает действия, которые в случае неправильного выполнения приводят к электрическому удару со смертельным исходом.



ОПАСНО. ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Этот знак обозначает присутствие горючих веществ.



ОСТОРОЖНО. ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Этот знак указывает на опасность получения ожога от высоких температур.



ОСТОРОЖНО. ВОЗМОЖНО ТРАВМИРОВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ

Этот знак указывает на движущиеся части и опасность защемления конечностей.



ВНИМАНИЕ! ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ

Этот знак запрещает приближать конечности к движущимся механическим частям из-за опасности травмирования.



ВЗРЫВООПАСНО

Этот знак указывает на места, где могут присутствовать взрывоопасные среды. Под взрывоопасной средой подразумевается смесь горючих веществ в газо-, паро-, порошко- или маслянообразном состоянии с воздухом при атмосферных условиях, которые после розжига распространяют горение и на несгоревшую смесь.



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Эти знаки отмечают оснащение, которое оператор должен использовать для защиты от рисков, которые ставят под угрозу его безопасность или здоровье во время работы.



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОЖУХА И ВСЕХ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ

Этот знак указывает на обязанность монтажа кожуха и всех устройств безопасности и защиты горелки после техобслуживания, очистки или контроля.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Этот знак указывает, что прибор должен использоваться с учетом бережного отношения к окружающей среде.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот знак обозначает важную информацию.

- Этот знак обозначает перечень.

Используемые сокращения

Гл.	Глава
Рис.	Рисунок
Стр.	Страница
Разд.	Раздел
Табл.	Таблица

1.1.4 Передача оборудования и руководства по эксплуатации

При передаче оборудования необходимо, чтобы:

- Руководство по эксплуатации было передано пользователю поставщиком оборудования с требованием его хранения в месте установки теплогенератора.
- В руководстве были указаны:
 - заводской номер горелки;

.....

- адрес и номер телефона ближайшего Сервисного центра;

.....

- Поставщик оборудования тщательным образом проинформировал пользователя о:
 - использовании оборудования;
 - возможных дополнительных испытаниях, которые могут быть необходимы перед запуском оборудования;
 - техобслуживании и необходимости контроля оборудования хотя бы раз в год уполномоченным представителем завода-изготовителя или другим техническим специалистом.
 Для обеспечения периодического контроля изготовитель рекомендует заключить договор на техобслуживание.

1.2 Гарантия и ответственность

Изготовитель предоставляет гарантию на новые изделия, начиная с даты установки, согласно действующим нормативам и/или договору купли-продажи. Перед началом работы проверьте целостность и укомплектованность горелки.



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил, изложенных в данном руководстве, невнимательность при работе, неправильная установка и осуществление неразрешенных модификаций являются причиной, по которой изготовитель отменяет действие гарантии на горелку.

В частности, право на гарантию теряется в случае нанесения ущерба людям и/или имуществу, если причинами нанесения данного ущерба стало следующее:

- установка, запуск, эксплуатация и техобслуживание горелки выполняются неправильно;
- неподходящее, ошибочное и неразумное использование горелки;
- вмешательство неподготовленного персонала;
- осуществление неразрешенных модификаций;
- использование горелки с неисправными, неработоспособными и/или неправильно установленными устройствами безопасности;
- установка дополнительных компонентов, не прошедших испытания вместе с горелкой;
- использование неподходящего топлива;
- неисправность в системе подачи топлива;
- использование горелки даже при обнаружении ошибки и/или отказов;
- неправильный ремонт и/или осмотр;
- изменение конструкции камеры сгорания путем введения вставок, которые мешают предусмотренному образованию пламени;
- недостаточный и неправильный контроль и уход за компонентами горелки, которые подвергаются наибольшему износу;
- использование неоригинальных деталей (запчастей, комплектов, аксессуаров и опций);
- причины форс-мажора.

Кроме этого, изготовитель снимает с себя ответственность за несоблюдение информации, изложенной в данном руководстве.

2 Правила техники безопасности

2.1 Введение

Горелки спроектированы и изготовлены в соответствии с действующими нормативами и стандартами с соблюдением известных правил техники безопасности и с учетом всех потенциальных опасных ситуаций.

Тем не менее, необходимо принимать во внимание, что неосторожное и неумелое использование прибора может стать причиной возникновения ситуаций с опасностью смертельного исхода для пользователя или третьих лиц, а также повреждения горелки или другого имущества.

Рассеянность, легкомыслие, излишняя самоуверенность, усталость и сонливость часто приводят к несчастным случаям.

Рекомендуется принять во внимание следующее:

- Горелка должна использоваться только по назначению. Любое другое использование считается несоответствующим и, следовательно, опасным.

В частности:

горелка может быть установлена на водяные и паровые котлы, котлы на диатермическом масле, а также на другое оборудование, предусмотренное изготовителем;

тип и давление топлива, напряжение и частота тока электроснабжения, минимальная и максимальная мощность, на которую настраивается горелка, давление в камере сгорания и ее размеры, а также температура окружающей среды должны соответствовать указанным в руководстве по эксплуатации.

- Не разрешается модифицировать горелку с целью изменения ее эксплуатационных характеристик и назначения.
- Горелка должна использоваться в условиях полной безопасности. Возможные помехи, которые могут нарушить безопасность, должны быть своевременно устранены.
- Не разрешается открывать компоненты или вносить в них несанкционированные изменения, за исключением тех деталей, которые подлежат техобслуживанию.
- Заменять можно только те детали, которые предусмотрены изготовителем.



ВНИМАНИЕ!

Изготовитель гарантирует безопасное функционирование только в случае, если все компоненты горелки являются целыми и расположены правильно.

2.2 Обучение персонала

Пользователь – это человек, организация или компания, которая приобрела агрегат и намеревается использовать его в предусмотренных целях. Он несет ответственность за состояние оборудования и обучение работающего персонала.

Пользователь:

- Обязуется передать агрегат только квалифицированному и обученному персоналу.
- Обязуется информировать рабочих соответствующим образом о применении и соблюдении требований техники безопасности. В этих целях он обязуется ознакомить весь обслуживающий персонал с инструкциями по эксплуатации и правилами техники безопасности.
- Персонал должен соблюдать все предупреждающие знаки, установленные на оборудовании.
- Персонал не должен по собственной инициативе выполнять операции или действия, которые не входят в его компетенцию.
- Персонал обязан сообщить своему начальнику о возникновении любой проблемы или опасной ситуации.
- Монтаж деталей других производителей или внесение модификаций могут изменить характеристики оборудования, а значит, нарушить его безопасность. Фирма-изготовитель снимает с себя всякую ответственность за любой ущерб, нанесенный в результате использования неоригинальных деталей.


Кроме того, он:



- Обязуется принять все необходимые меры по предупреждению доступа к агрегату людей, не имеющих на это разрешения.
- должен информировать фирму-изготовителя в случае обнаружения дефектов или неисправностей защитных систем, а также о любой ситуации потенциальной опасности
- Персонал должен всегда использовать средства индивидуальной защиты, предусмотренные нормативами, и соблюдать всю изложенную в данном руководстве информацию.

3 Техническое описание горелки

3.1 Обозначение горелок



3.2 Модели в наличии

Обозначение	Напряжение	Запуск	Код	
RLS 68/EVi MX FS1	TC	3/400/50	Инвертор	20070471
RLS 120/EVi MX FS1	TC	3/400/50	Инвертор	20070476

Табл. А

3.3 Категории горелки - страны назначения

Категория газа	Страна назначения
I2H	AT, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR
I2E(R)	BE
I2E	LU, PL
I2ELL	DE
I2EK	NL
I2Er	FR

Табл. В

3.4 Технические данные

Модель		RLS 68/EVi MX FS1		RLS 120/EVi MX FS1	
Мощность (1)	мин. - макс.	кВт	195/350 - 871	кВт	290/595 - 1224
Расход (1)		кг/ч	16/29 - 73	кг/ч	24/50 - 95
Топливо		Дизельное, макс. вязкость при 20 °C: 6 мм ² /с (1,5 °E - 6 сСт) Природный газ G20 (метан) - G25			
Режим работы		– Прерывистый (мин. 1 остановка каждые 24 часа) – Дизельное топливо/Газ: двухступенчатый прогрессивный или модуляционный тип работы с комплектом (см. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)			
Форсунки		размер	1		
Стандартное использование		Котлы: водяные, паровые, на диатермическом масле			
Температура окружающей среды		°C	0-40		
Температура воздуха для горения		°C макс.	60		
Насос	расход (20 бар)	кг/ч	195		
	диапазон давления	бар	10-21		
	температура топлива	°C макс.	90		
Уровень шума (2)	Звуковое давление	дБ(A)	76	79	
	Звуковая мощность		87	90	
Масса		кг	70	76	
CE		CE-0476DQ3601			

Табл. С

- (1) Исходные условия: Температура окружающей среды 20 °C - Температура газа 15 °C - Барометрическое давление 1013 мбар - Высота 0 м н. у. м.
- (2) Звуковое давление было измерено в лаборатории на заводе-изготовителе, горелка работала на испытательном котле на максимальной мощности. Звуковая мощность была измерена по методу свободного поля, предусмотренному стандартом EN 15036, и согласно классу точности измерения 3, как описано в нормативе EN ISO 3746.

3.5 Данные электрооборудования

Модель		RLS 68/EVi MX FS1		RLS 120/EVi MX FS1	
Основное электрическое питание		3~ 400 В - 50 Гц +/-10%			
Электрическое питание вспомогательного контура		1N ~ 230 В - 50 Гц			
Максимальная потребляемая электрическая мощность					
Основное электрическое питание		Вт	1880	2588	
– дизельное топливо			1800	2588	
– газ					
Максимальная потребляемая электрическая мощность					
Электрическое питание вспомогательного контура		Вт	1300	1300	
– дизельное топливо			500	500	
– газ					
Степень защиты		IP 44			


Табл. D

3.6 Габаритные размеры

Габаритные размеры горелки приведены на Рис. 1.

Необходимо принять к сведению, что для контроля головки горения необходимо отодвинуть по направляющим заднюю часть горелки для ее открытия.

Габариты открытой горелки указаны размерами I.



20060477

Рис. 1

мм	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
RLS 68/EVi	745	350	395	585	860	260	189	430	1161	214	134	221	2"
RLS 120/EVi	765	370	395	585	860	260	189	430	1161	214	134	221	2"

Табл. E

3.7 Рабочие диапазоны

Максимальная мощность выбирается в пределах области А) (Рис. 2) на графике.

Минимальная мощность не должна быть ниже минимального предела по графику.



Рабочий диапазон был получен при температуре окружающей среды 20 °С и атмосферном давлении 1013 мбар (примерно 0 м н.у.м.) с головкой горения, отрегулированной, как показано на стр. 24.



Для работы в области В) (Рис. 2) снимите газовые форсунки, как указано в параграфе “Демонтаж форсунок” на стр. 23.




Рис. 2

3.8 Испытательный котел

Рабочий диапазон получен на специальных испытательных котлах согласно стандарту EN 676.

Пример: мощность 756 кВт (650 Мкал/ч): диаметр 60 см, длина 2 м.

На Рис. 3 даны диаметр и длина камеры сгорания испытательного котла.




Рис. 3

3.9 РЫНОЧНЫЕ КОТЛЫ

Горелка подходит для работы как на двухходовых котлах (*), так и на котлах с камерами сгорания с нижним потоком (три оборота дымовых газов), на которых достигаются наилучшие результаты в отношении снижения выбросов NOx.

Максимальная толщина передней дверцы котла не должна превышать 200 мм (Рис. 4).

Совместимость обеспечивается, если котел прошел сертификацию ЕС; для котлов или печей с камерами сгорания, размеры которых сильно отличаются от указанных на графике Рис. 3, рекомендуется выполнить предварительную проверку.

(*) Для двухходовых котлов по необходимости можно приобрести комплект для снижения содержания CO.




Рис. 4


3.10 Комплект поставки

- Фланец газовой ramпы 1 шт.
- Удлинитель направляющих 2 шт.
- Фланцевое уплотнение 1 шт.
- Винты M10x35 для крепления газовой фланца 4 шт.
- Тепловой экран 1 шт.
- Винты M12x35 для крепления фланца горелки к котлу 4 шт.
- Шланги 2 шт.
- Муфты для шлангов 2 шт.
- Уплотнения 2 шт.
- Каталог запчастей 1 шт.
- Руководство 1 шт.



ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется затягивать винты газовой фланца с моментом затяжки **30 Нм ±10%**.



S10230

Постепенно затягивайте гайки (сперва до 30%, затем до 60% и в завершение до 100%) в соответствии с крестообразной схемой, показанной на рисунке.

3.11 Описание горелки




Рис. 5

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Головка горения | 30 | Подпорная шайба |
| 2 | Электроды розжига | 31 | Кронштейн для крепления регулятора мощности RWF50 (доп. вариант) |
| 3 | Винты для регулировки головки горения | 32 | Обратный клапан (VR) |
| 4 | Реле максимального давления газа | 33 | Двигатель насоса |
| 5 | Муфта | 34 | Насос |
| 6 | Сервопривод топлива | 35 | Предохранительный клапан |
| 7 | Реле К4 | 36 | Рабочий клапан |
| 8 | Пускатель двигателя насоса | 37 | Двигатель вентилятора |
| 9 | Переключатель ВЫКЛ/ВКЛ (0-1) | 38 | Датчик оборотов |
| 10 | Клеммная колодка для электрического подключения | 39 | Инвертор |
| 11 | Панель управления оператора с ЖК-дисплеем | 40 | Индикатор состояния инвертора |
| 12 | Блок контроля пламени и соотношения воздуха/топлива | 41 | Клеммник для датчика оборотов и инвертора |
| 13 | Реле К3 | 42 | Реле К1 |
| 14 | Фильтр защиты от радиопомех | 43 | Реле К2 |
| 15 | Глазок контроля пламени | 44 | Переключатель «ЖИД.ТОП.-EXT-ГАЗ» |
| 16 | Трансформатор розжига | 45 | Клеммы заземления |
| 17 | Кабельные вводы для электрических подключений предоставляются монтажником | 46 | Реле с таймером КО |
| 18 | Сервопривод воздуха | 47 | Реле с таймером КГ |
| 19 | Реле давления воздуха | 48 | Реле мин. давления жидкого топлива |
| 20 | Направляющие для открытия горелки и контроля головки горения | 49 | Реле макс. давления жидкого топлива |
| 21 | Штуцер для замера давления газа и фиксированный винт головки | 50 | Манометр подачи топлива на форсунку |
| 22 | Штуцер для замера давления воздуха | 51 | Манометр возврата топлива от форсунки |
| 23 | Датчик пламени | 52 | 6-полюсный разъем |
| 24 | Воздушная заслонка | 53 | 4-полюсный разъем |
| 25 | Вход воздуха в вентилятор | 54 | 7-полюсный разъем |
| 26 | Винты для крепления вентилятора к муфте | 55 | Кольца для подъема |
| 27 | Трубопровод подачи газа | 56 | Обратный клапан (VR1) (только для RLS 120/EVi) |
| 28 | Дроссельный газовый клапан | | |
| 29 | Фланец крепления к котлу | | |

3.12 Блок контроля пламени и соотношения воздуха/топлива (LMV 26...)

Важные примечания



ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения несчастных случаев, материального ущерба и/или вреда окружающей среде соблюдайте следующие предписания!

Блок контроля пламени является предохранительным устройством! Запрещается открывать, изменять и принудительно включать его для работы. Riello S.p.A. не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный несанкционированным вмешательством!

**Опасность взрыва!**

Неправильная конфигурация может привести к избыточной подаче топлива с последующим возникновением риска взрыва! Операторы должны отдавать себе отчет в том, что неправильная настройка блока контроля пламени и положений исполнительных механизмов топлива и/или воздуха может вызвать опасные ситуации во время работы горелки.

Блок контроля пламени – это микропроцессорная система управления горелками, оснащенная компонентами для регулировки и контроля вентиляторных горелок средней и большой мощности.

В блок контроля пламени встроены следующие компоненты:

- система управления горелкой в комплекте с функцией контроля герметичности;
- электронное устройство контроля соотношения топлива/воздуха с исполнительными механизмами в максимальном количестве 2 единицы;
- интерфейс Modbus.



ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения безопасности и надежности блока контроля пламени придерживайтесь следующих указаний:

- Все работы (монтаж, установка, обслуживание и т. д.) должен выполнять квалифицированный персонал.
- Перед проверкой электропроводки полностью изолируйте систему от электросети (всеполюсным выключателем). Убедитесь, что система не находится под напряжением и что она не может быть случайно запущена. В противном случае существует опасность поражения электрическим током.
- Правильный монтаж блока контроля пламени и всех подключенных электрических компонентов обеспечивает защиту от рисков поражения электрическим током.
- После выполнения любых операций (монтаж, установка, обслуживание и т. д.) убедитесь, что электропроводка в порядке и правильно заданы параметры, а только потом проверяйте соблюдение безопасных условий.
- Падения и удары могут отрицательно сказаться на функциях безопасности. В этом случае не следует включать блок контроля пламени, даже если он не имеет никаких видимых повреждений.
- При программировании кривых контроля соотношения воздуха/топлива специалист должен постоянно следить за качеством процесса горения (например, с помощью газоанализатора). При обнаружении несоответствующих значений или опасных ситуаций он должен принять соответствующие меры, например вручную выключить

систему.

- Штекеры соединительных кабелей или других принадлежностей можно отсоединить при выключенной системе.




Рис. 6

- Подключения к сервоприводам не обеспечивают надежного отключения от сетевого напряжения. Перед подключением или заменой исполнительных механизмов необходимо отключить систему во избежание условий, способствующих образованию конденсата и влаги. В противном случае перед повторным включением проверьте, чтобы блок контроля пламени был полностью сухим!
- Необходимо избегать накопления электростатических зарядов, которые при контакте могут повредить электронные компоненты блока контроля пламени.
- Необходимо избегать накопления электростатических зарядов, которые при контакте могут повредить электронные компоненты блока контроля пламени.

Технические данные


Блок контроля пламени	Напряжение сети	230 В пер. т. -15/10%
	Частота сети	50/60 Гц ± 6%
	Потребление мощности	< 30 Вт
	Класс безопасности	I, с компонентами, соответствующими II и III, согласно DIN EN 60730-1
Нагрузка на клеммы на входе	Предохранитель блока контроля пламени (с возможностью осмотра)	6,3 АТ
	Недостаточное напряжение	
	– Защитное выключение с рабочего положения при сетевом напряжении	< 190 В пер. т.
	– Повторный запуск при повышении напряжения сети	> 195 В пер. т.
Длина кабелей	– Главная линия 230 В пер. т.	Макс. 100 м (100 пФ/м)
	– Управляющая нагрузка (TL1-TL2)	Макс. 20 м (100 пФ/м)
	– Кнопка сброса внешней блокировки (RS)	Макс. 20 м (100 пФ/м)
	– Выход нагрузки (0/2...10 В пост. т.)	Макс. 10 м (100 пФ/м)
	– Топливный клапан	Макс. 3 м (100 пФ/м)
	– Другие линии	Макс. 3 м (100 пФ/м)
Условия окружающей среды	Хранение	DIN EN 60721-3-1
	– Климатические условия	Класс 1K3
	– Механические условия	Класс 1M2
	– Диапазон температуры	от минус 20 до плюс 60 °С
	– Влажность	< 95% отн. вл.
	Транспортировка	DIN EN 60721-3-2
	– Климатические условия	Класс 2K2
	– Механические условия	Класс 2M2
	– Диапазон температуры	от минус 30 до плюс 60 °С
	– Влажность	< 95% отн. вл.
	Режим работы	DIN EN 60721-3-3
	– Климатические условия	Класс 3K3
– Механические условия	Класс 3M3	
– Диапазон температуры	от минус 20 до плюс 60 °С	
– Влажность	< 95% отн. вл.	

Табл. F




Конденсация, обледенение и попадание воды
не допускается!

3.12.1 Рабочая последовательность горелки (работа на газе)




S8870

Рис. 7




3.12.2 Рабочая последовательность горелки (работа на дизельном топливе)



S9230

Рис. 8



3.12.3 Список фаз (работа на газе)

Стадия	Описание
Ph00	Стадия блокировки
Ph02	Стадия безопасности
Ph10	Закрытие во время паузы
Ph12	Ожидание
Ph22	Двигатель вентилятора (MV) = ВКЛ Предохранительный клапан (VS) = ВКЛ
Ph24	Горелка переходит в положение продувки
Ph30	Время продувки
Ph36	Горелка переходит в положение розжига
Ph38	Стадия розжига (TA) = ВКЛ
Ph39	Тестирование реле мин. давления газа (PGmin.)
Ph40	Топливный клапан (V) = ВКЛ
Ph42	Розжиг (TA) = ВЫКЛ
Ph44	t44 = время паузы 1
Ph60	Режим работы
Ph62	Горелка переходит в положение выключения
Ph70	t13= время постгорения
Ph72	Горелка переходит в положение постпродувки
Ph74	t8 = время постпродувки
Ph78	t3 = время постпродувки
Ph80	Время опорожнения (контроль герметичности клапанов)
Ph81	Время тестирования при атмосферном давлении (контроль герметичности клапанов)
Ph82	Время заполнения (контроль герметичности клапанов)
Ph83	Время тестирования давления (контроль герметичности клапанов)
Ph90	Время ожидания из-за нехватки газа

Табл. G

3.12.4 Список фаз (работа на дизельном топливе)

Стадия	Описание
Ph00	Стадия блокировки
Ph02	Стадия безопасности
Ph10	Закрытие во время паузы
Ph12	Ожидание
Ph22	Двигатель вентилятора (MV) = ВКЛ Двигатель насоса (MP) = ВКЛ Предохранительный клапан (SVOIL) = ВКЛ Испытание реле максимального давления жидкого топлива (Реле макс. давления жид.топ.)
Ph24	Горелка переходит в положение продувки
Ph30	Время продувки
Ph36	Горелка переходит в положение розжига
Ph38	Стадия розжига (TA) = ВКЛ Испытание реле минимального давления жидкого топлива (Реле мин. давления жид.топ.)
Ph40	Топливный клапан (V) = ВКЛ
Ph42	Розжиг (TA) = ВЫКЛ
Ph44	t44 = время паузы 1
Ph60	Режим работы
Ph62	Горелка переходит в положение выключения
Ph70	t13= время постгорения
Ph72	Горелка переходит в положение постпродувки
Ph74	t8 = время постпродувки
Ph78	t3 = время постпродувки

Табл. H

3.13 Работа панели управления оператора

Блок контроля пламени LMV 26... подключается непосредственно к панели управления оператора (Рис. 9).

Кнопки служат для программирования рабочего и диагностического меню.

Система управления горелкой отображается на ЖК-дисплее (Рис. 10). Для упрощения диагностики на дисплее отображается рабочее состояние, тип неисправности и время ее возникновения.



ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте процедуры и регулировки, приведенные ниже.
- Все операции (монтаж, установка, обслуживание и т. д.) должен осуществлять квалифицированный персонал.
- Если дисплей и панель оператора загрязнены, протрите их сухой ветошью.
- Защищайте панель от перегрева и попадания жидкостей.




Рис. 9

3.13.1 Описание символов на дисплее




Рис. 10

Яркость дисплея можно регулировать от 0 ... до 100% при помощи параметра 126.

3.13.2 Описание кнопок

Кнопка	Кнопка	Функция
	Кнопка F	Для регулировки сервопривода топлива (удерживая нажатой , отрегулируйте значение кнопкой или)
	Кнопка A	Для регулировки сервопривода воздуха (удерживая нажатой , отрегулируйте значение кнопкой или)
	Кнопки A и F Функция VSD	Чтобы изменить параметр настройки режима P (нажмите одновременно и + или
	Кнопка информации и ввода	<ul style="list-style-type: none"> • Вход в режим параметров • Сброс в случае блокировки • Доступ к нижнему уровню меню • Путем навигации в режиме справки или обслуживания можно: <ul style="list-style-type: none"> – выбрать параметр (мигающий символ) (нажимайте на кнопку <1 с); – получить доступ к нижнему уровню меню (нажимайте от 1 до 3 с); – получить доступ к верхнему уровню меню (нажимайте на кнопку от 3 до 8 с); – перейти на другой режим (нажимайте на кнопку > 8 с)
	Кнопка «-»	Уменьшение значения – Доступ к нижней точке кривой модуляции – Прокрутка списка параметров
	Кнопка «+»	Увеличение значения – Доступ к верхней точке кривой модуляции – Прокрутка списка параметров
	Кнопка «-» и «+»	Функция выхода (ESC) (одновременно нажмите на и) – Не было получено подтверждение значения – Доступ к верхнему уровню меню

Табл. I

3.14 Сервоприводы

Введение

Сервоприводы управляются блоком контроля пламени, который постоянно проверяет их положение с помощью сигнала обратной связи от оптического датчика внутри сервопривода.



ВНИМАНИЕ!

По этой причине категорически запрещается снимать крышку с сервоприводов.

Положение сервоприводов в градусах можно увидеть на дисплее панели управления.

См. параграф “**Список параметров**” на стр. 49, параметр 922, индекс «0» для сервопривода топлива, индекс «1» для сервопривода воздуха.

Электрически сервоприводы подключаются к блоку контроля пламени через разъемы типа RAST 2.5.

На стадии обслуживания или замены сервоприводов следите за тем, чтобы не перепутать разъемы.

Следуйте указаниям на электрических схемах или инструкциям, напечатанным на крышке блока контроля пламени.




Рис. 11

Технические данные

Модель	SQM33.5...
Тип двигателя	Пошаговый
Электропитание	24В пер.т./пост.т.
Степень защиты	IP54
Рабочий диапазон	0-90°
Время открытия 0-90°	5 с
Момент	3 Нм
Потребляемая мощность	10 Вт
Вращение	По часовой стрелке/против часовой стрелки (выбирается на блоке контроля пламенем)

Табл. J

4.4 Рабочее положение



ВНИМАНИЕ!

- Горелка предназначена исключительно для функционирования в положениях 1, 2, 3 и 4 (Рис. 13).
- Положение 1 предпочтительнее, так как только оно позволяет выполнить техобслуживание, как описано в настоящем руководстве.
- Положения 2, 3 и 4 обеспечивают функционирование, но делают менее удобными техобслуживание и осмотр головки горения.



ОПАСНОСТЬ

- Любое другое положение считается компромиссным для исправной работы агрегата.
- Положение 5 запрещено по соображениям безопасности.




Рис. 13

4.5 Подготовка котла

4.5.1 Выполнение отверстий в плите котла

Просверлите отверстия в плите, закрывающей камеру сгорания, как показано на рис (Рис. 14).

Положение резьбовых отверстий можно разметить с помощью теплового экрана из комплекта горелки.

4.5.2 Длина жаровой трубы

Длина жаровой трубы выбирается в соответствии с указаниями изготовителя котла и в любом случае должна быть больше толщины дверцы котла, оснащенной огнеупорным материалом.

Доступные длины L указаны в таблице ниже.

Жаровая труба (мм)	Короткая
RLS 68/EVi MX	260
RLS 120/EVi MX	260

Табл. К

В котлах с передним оборотом дымовых газов 13) Рис. 16 или в двухходовых котлах защитите огнеупорным материалом 11) зону между огнеупорной частью котла 12) и жаровой трубой 10).

Защита должна быть сделана так, чтобы можно было легко извлечь жаровую трубу.




Рис. 14

мм	A	B	C
RLS 68/EVi MX	195	275-325	M12
RLS 120/EVi MX	195	275-325	M12

Табл. L

4.6 Крепление горелки к котлу

Перед креплением горелки к котлу проверьте через отверстие на жаровой трубе, чтобы электроды были правильно расположены, как показано на Рис. 25.

Если предыдущий контроль показал, что электроды расположены неправильно, отверните винт 1) (Рис. 15), извлеките внутреннюю часть 2) головки горения и выполните необходимую регулировку.



Предусмотрите соответствующую систему подъема.

Затем отсоедините головку горения от горелки (Рис. 16). Для этого выполните следующее:

- Отверните 4 винта 3) и снимите кожух 1).
- Отсоедините дизельные шланги, открутив два штуцера 16).
- Снимите винты 2) и кольца подъема с обеих направляющих 5).
- Отсоедините тягу 14) от сектора 15).
- Отсоедините штуцер реле максимального давления газа.
- Уберите 2 винта 4).
- Отодвиньте горелку по направляющим 5) примерно на 100 мм.
- Отсоедините кабели, а затем полностью снимите горелку с направляющих.




Рис. 15




Рис. 16


4.7 Форсунка

Горелка соответствует требованиям норматива EN 267 по выбросам вредных веществ в атмосферу. Чтобы обеспечить неизменность выбросов, необходимо использовать рекомендованные и/или альтернативные форсунки, указанные Riello в инструкциях и предупреждениях.



Ежегодно заменяйте форсунку при выполнении периодического техобслуживания.

Использование форсунок, отличающихся от предписанных Riello S.p.A., и неправильное периодическое техобслуживание могут привести к несоблюдению предельных значений по выбросам, установленных действующими нормативами, а в крайних случаях к повреждению имущества или травмам людей.




Ущерб, нанесенный из-за несоблюдения предписаний из настоящего руководства, ни в коей мере не может быть отнесен на счет изготовителя.

4.7.1 Рекомендуемые форсунки

- Vergonzo типа A3 - с углом 45° (Рис. 17)
- Vergonzo типа A4 - с углом 45°

Если требуется форсунка с промежуточной пропускной способностью, расположенной между двумя значениями, приведенными на графике (Рис. 17), выберите форсунку большего размера.

Снижение пропускной способности достигается с помощью регулятора давления.




D1228

Рис. 17

4.7.2 Монтаж форсунки

- Отверните винт 1) (Рис. 18) и извлеките внутреннюю часть 2).
- Выньте форсунку 1) (Рис. 19) с помощью торцевого ключа.
- Установите форсунку 1) (Рис. 19).
- Закрепите ее ключом через центральное отверстие подпорной шайбы или отверните винты 1) (Рис. 20).
- Снимите шайбу 2) и замените форсунку с помощью ключа 3).



- Не используйте для уплотнения ни прокладки, ни ленты или герметики.
- Старайтесь не повредить и не поцарапать уплотнительное гнездо форсунки.
- При затяжке форсунки приложите значительное усилие, но не доводите до максимального крутящего момента ключа.




Рис. 18




Рис. 19




Рис. 20

4.7.3 Демонтаж форсунок

Требуется для работы в области В) рабочих диапазонов “Рабочие диапазоны” на стр. 9.

➤ Снимите внутреннюю часть головки горения, как описано в параграфе “Монтаж форсунок” на стр. 22.

- Отверните винты 1) и гайки 2).
- Снимите затвор 3).
- Открутите форсунки 4) с передней части головки.
- Установите на место затвор 3).




Рис. 21

4.8 Регулятор давления

Значение давления возврата на форсунку указывается на манометре 1) (Рис. 22).

Давление и производительность форсунки самые высокие, когда сервопривод находится в максимальном положении.

Для правильной настройки эксцентрик 6) должен работать во всем диапазоне хода сервопривода: каждое изменение сервопривода должно соответствовать изменению давления.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается доводить поршень регулятора до упора: стопорное кольцо 4) устанавливает максимальный ход.

Если необходимо проконтролировать производительность форсунки на линии нагнетания, откройте горелку, оденьте трубку на форсунку, сымитируйте розжиг и взвесьте топливо (на максимальном и минимальном давлении).

Если при максимальной производительности форсунки (максимальном давлении возврата) манометр 1) указывает нестабильность давления, слегка понизьте обратное давление, чтобы устранить колебания.




Рис. 22

Обозначения (Рис. 22)

- 1 Манометр давления возврата топлива на форсунку
- 2 Манометр давления подачи топлива на форсунку
- 3 Реле минимального давления жидкого топлива
- 4 Стопорное кольцо поршня
- 5 Гайка и контргайка регулировки поршня
- 6 Изменяемый эксцентрик
- 7 Реле максимального давления топлива
- 8 Крышка эксцентрика 6) и гайка 5)
- 9 Крепежный винт крышки

4.9 Регулировка головки горения

Регулировка головки горения зависит только от максимальной мощности горелки.

Поверните винт 5 (Рис. 23) до совмещения указанной на графике метки (Рис. 24) с передней плоскостью фланца 6).



ВНИМАНИЕ!

Чтобы упростить регулировку, ослабьте винт 1) (Рис. 18 на стр. 22), выполните регулировку, а затем заверните винт.

Пример:

Макс. мощность горелки = 750 кВт (RLS 68/EVi)

Из графика (Рис. 24) следует, что для этого расхода необходимо установить головку горения на метку 1, как показано на (Рис. 23).




Рис. 23




Рис. 24

4.10 Расположение электродов



ВНИМАНИЕ!

Расположите, соблюдая размеры, указанные на Рис. 25.




Рис. 25

4.11 Закрытие горелки

Закончив регулировку головки горения:

- Снова установите горелку на направляющие 3) примерно на 100 мм от муфты 4) - положение горелки указано на Рис. 16.
- Вставьте кабели электродов, а затем продвиньте горелку до муфты.
- Соедините тягу 14) с сектором 15).
- Подсоедините штуцер реле максимального давления газа.
- Установите винты 2) и кольца подъема на направляющие 3).
- Подсоедините дизельные шланги, закрутив два штуцера 16).
- Закрепите горелку к муфте винтами 4).



ВНИМАНИЕ!

При закреплении горелки на двух направляющих необходимо аккуратно потянуть наружу высоковольтный кабель и провод датчика контроля пламени так, чтобы они слегка натянулись.




Рис. 26

4.12 Подача дизельного топлива



Опасность взрыва из-за утечки топлива в непосредственной близости от легковоспламеняющихся источников.

Меры предосторожности: избегайте ударов, трения, искр, воздействия тепла.

Проверить закрытие запорного клапана топлива, прежде чем осуществлять любые манипуляции с горелкой.



ВНИМАНИЕ!

Установку линии подачи топлива должен выполнять квалифицированный персонал в соответствии с действующими правилами и нормами.

4.12.1 Двухтрубная система

Горелка оснащена самовсасывающим насосом, и поэтому, в пределах, указанных в Табл. М, она может сама подавать себе топливо.

Емкость выше горелки А (Рис. 27)

Рекомендуется, чтобы расстояние Р не превышало 10 м для предотвращения чрезмерных нагрузок на уплотнительную часть насоса, а расстояние V было не более 4 м для обеспечения самовсасывания насоса даже при почти пустом резервуаре.

Емкость ниже В (Рис. 27)

Разряжение насоса не должно превышать 0,45 бара (35 мм рт.ст.). При более высоком разряжении из топлива выходит газ, насос становится шумным и сокращается срок его службы. Рекомендуется, чтобы обратная труба достигала той же высоты, что и всасывающая труба; сложнее отсоединить всасывающую трубу.

4.12.2 Замкнутый контур

Замкнутый контур состоит из трубки, которая выходит из емкости и возвращается в нее. По трубке вспомогательный насос прокачивает топливо под давлением. Ответвление контура подает питание на горелку. Данный контур необходим, когда насос горелки не может работать самостоятельно, так как расстояние и/или перепад высот емкости превышает значения, указанные в Табл. М.

+/- Н м	L [м]		
	Ø 12 мм	Ø 14 мм	Ø 16 мм
+ 4	71	138	150
+ 3	62	122	150
+ 2	53	106	150
+ 1	44	90	150
+ 0,5	40	82	150
0	36	74	137
- 0,5	32	66	123
- 1	28	58	109
- 2	19	42	81
- 3	10	26	53
- 4	-	10	25

Табл. М




Рис. 27

Обозначения (Рис. 27)

- Н = Разница в уровне между насосом и донным клапаном
- L = Длина трубопровода
- Ø = Внутренний диаметр трубы
- 1 = Горелка
- 2 = Насос
- 3 = Фильтр
- 4 = Ручной запорный клапан
- 5 = Всасывающий канал
- 6 = Донный клапан
- 7 = Ручной быстрозакрывающийся клапан с дистанционным управлением (только для Италии)
- 8 = Запорный электромагнитный клапан (только для Италии).
- 9 = Обратный трубопровод
- 10 = Обратный клапан (только для Италии)

4.12.3 Гидравлические соединения

Насосы оснащены обходным контуром, который соединяет обратный трубопровод с всасывающим штуцером.

Они устанавливаются на горелку с закрытым обходным контуром с помощью винта 6) (Рис. 29).

Поэтому необходимо подсоединить оба шланга к насосу (Рис. 28). Если насос эксплуатируется с закрытой обратной линией и перепускной винт зафиксирован, насос сразу же выйдет из строя.

Снимите заглушки с всасывающего и обратного штуцеров насоса.




Рис. 28



ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте следующие указания:

- Привинтите шланги с уплотнениями из комплекта поставки.
- Во время монтажа не скручивайте трубки и не прикладывайте на них нагрузки.
- Установите шланги так, чтобы на них нельзя было наступить или чтобы они не соприкасались с горячими частями котла и чтобы они не препятствовали открытию горелки.
- Наконец, подсоедините другой конец шлангов к всасывающему и обратному каналам.

4.13 Запуск горелки

- Рабочий клапан закрывается, двигатель запускается.
- Насос 3) (Рис. 29) всасывает топливо из емкости через трубопровод 1) и проталкивает его под давлением на линию подачи.
- Поршень 4) поднимается и топливо возвращается в емкость из трубопроводов 5)-7). Винт 6) закрывает обходной контур в направлении всасывания и электромагнитные клапаны 8)-9)-2)-15) обесточиваются, закрывая путь к форсунке.
- Заслонка и регулятор давления настроены на минимальный расход.
- Электрод розжига образует искру.
- Электромагнитные клапаны 8)-9)-16)-17) открываются, топливо проходит через канал 10) и форсунку 11), выходит в распыленном виде из форсунки и при контакте с искрой зажигается: пламя низкого расхода. Оставшееся топливо проходит по каналу 12) под давлением, отрегулированным регулятором 13), а затем по каналу 7) возвращается в емкость.
- Завершается цикл запуска.

Обозначения (Рис. 29)

- 1 Всасывающий фитинг насоса
- 2 Фильтр
- 3 Насос
- 4 Регулятор давления
- 5 Штуцер для замера давления
- 6 Перепускной винт
- 7 Обратный фитинг насоса
- 8 Предохранительный клапан
- 9 Рабочий клапан
- 10 Нагнетательный трубопровод
- 11 Форсунка
- 12 Обратный трубопровод
- 13 Регулятор давления
- 14 Эксцентрик для регулятора давления
- 15 Реле макс. давления жидкого топлива
- 16 Обратный клапан
- 17 Обратный клапан

M Манометр
V Вакуумметр




Рис. 29

4.13.1 Насос

Технические данные

Насос	J7C
Мин. расход при давлении 12 бар	230 кг/ч
Диапазон давления на линии нагнетания	10–21 бар
Макс. разрежение при всасывании	0,45 бар
Диапазон вязкости	2,8–200 сСт
Макс. температура дизельного топлива	плюс 90 °С
Макс. давление на всасывании и возврате	1,5 бар
Заводская регулировка давления	12 бар
Ширина фильтровальной сетки	0,175 мм

Табл. N




Рис. 30

- 1 Всасывание G 1/2"
- 2 Обратный ход G 1/2"
- 3 Штуцер манометра G 1/8"
- 4 Штуцер вакуумметра G 1/8"
- 5 Регулятор давления
- 6 Перепускной винт

Не освещайте датчик пламени для предотвращения блокировки горелки; горелка в любом случае блокируется примерно через десять секунд после запуска.




Рис. 31



ВНИМАНИЕ!

Вышеуказанная операция возможна, так как насос поступает с завода заполненным топливом. Если насос был опорожнен, перед запуском заполните его топливом через заглушку вакуумметра, в противном случае он будет заедать.

Если длина всасывающего трубопровода превышает 20-30 м, заполните канал при помощи отдельного насоса.

4.13.2 Заливка насоса



ВНИМАНИЕ!

- Перед запуском горелки проверьте, чтобы обратная труба емкости не была засорена.
- В противном случае уплотнительное устройство на валу насоса сломается.
- Проверьте также открытие клапанов на всасывающем трубопроводе и наличие топлива в баке.

Для автоматической заливки насоса необходимо отвернуть винт 3) (Рис. 30) насоса, чтобы выпустить воздух из всасывающего трубопровода.

- Выберите топливо, установив переключатель (Рис. 31) в положение OIL.
- Запустите горелку, замыкая дистанционные регуляторы и выставляя переключатель 9) (Рис. 5 на стр. 11) в положение «1».
- Когда дизельное топливо начнет выходить из винта 3) (Рис. 30), насос включен.
- Остановите горелку, устанавливая переключатель 9) (Рис. 5 на стр. 11) в положении «ВЫКЛ» и затягивая винт 3) насоса.

Время, необходимое для этой операции, зависит от диаметра и длины всасывающего трубопровода.

Если не удастся выполнить запуск насоса при первом пуске и горелка блокируется, подождите около 15 с, сбросьте блокировку и повторите запуск. И так далее.

После 5-6 пусков подождите 2-3 минуты, необходимые на остывание трансформатора.

4.14 Подача газа



Опасность взрыва из-за утечки топлива в непосредственной близости от легковоспламеняющихся источников.
 Меры предосторожности: избегайте ударов, трения, искр, воздействия тепла.
 Проверьте закрытие запорного клапана топлива, прежде чем осуществлять любые манипуляции с горелкой.



ВНИМАНИЕ!

Установку линии подачи топлива должен выполнять квалифицированный персонал в соответствии с действующими правилами и нормами.

4.14.1 Линия подачи газа (пример) - Более подробная информация о работе приведена в руководстве по газовой рампе




Рис. 32

Обозначения (Рис. 32)

- 1 Ручной запорный клапан
- 2 Манометр
- 3 Фильтр
- 4 Регулятор давления
- 5a Предохранительное устройство низкого давления
- 5b Реле максимального давления газа
- 6 Первый предохранительный запорный клапан
- 7 Второй предохранительный запорный клапан
- 8 Устройство розжига
- 15 Система контроля клапана
- L Газовая рампа - поставляется отдельно
- L1 Выполняет монтажник
- L2 Горелка
- M1 Выход давления
- M2 Выход давления
- M3 Выход давления

4.14.3 Установка газовой рампы



ОПАСНОСТЬ

Отключите электропитание от горелки при помощи главного выключателя установки.



Проверьте, чтобы не было утечек газа.



Будьте осторожны при обращении с рампой: опасность защемления конечностей.



Следует обеспечить правильную установку газовой рампы, убедившись в отсутствии утечки топлива.



Оператор должен использовать оборудование, необходимое для выполнения установки.

4.14.2 Газовая рампа

Прошла испытания в соответствии с EN 676 и поставляется отдельно от горелки.

4.14.4 Давление газа

В таблице Табл. О указываются потери давления на головке горения и дроссельном клапане в зависимости от рабочей мощности горелки.

Значения, приведенные в таблице, относятся к:

- природному газу G 20 с низшей теплотворной способностью 10 кВт·ч/Нм³ (8,6 Мкал/Нм³)
- природному газу G 25 с низшей теплотворной способностью 8,6 кВт·ч/Нм³ (7,4 Мкал/Нм³)

Столбец 1

Потеря давления на головке горения.

Давление газа, измеренное на штуцере 1) (Рис. 33), при:

- давлении в камере сгорания 0 мбар;
- дроссельной заслонкой при максимальном открытии (90°), как показано на Рис. 33;
- регулировке головки горения, как указано на стр. 24.

Столбец 2

Потеря нагрузки дроссельного газового клапана 2) (Рис. 33) при максимальном открытии: 90°.

Чтобы узнать приблизительную мощность, на которой работает горелка:

- Отнимите от давления газа на штуцере 1) (Рис. 33) давление в камере сгорания.
- Найдите в соответствующей горелки значение давления, максимально приближающееся к полученному результату вычитания.
- Посмотрите слева соответствующую ему мощность.

Пример с природным газом G 20 - RLS 120/EVi MX:

Работа на макс. мощности

Давление газа на штуцере 1) (Рис. 33) = 13,4 мбар

Давление в камере сгорания = 3,0 мбар
13,4 - 3,0 = 10,4 мбар

Давлению 10,4 мбар (столбец 1) по соответствует мощность, равная 913 кВт.

Это значение является только приблизительным; фактическое значение следует замерять при помощи счетчика.

Чтобы узнать давление газа, необходимое на штуцере 1) (Рис. 33) в условиях максимальной мощности модуляции, при которой должна работать горелка, выполните следующее:

- Найдите в , соответствующей горелке, значение мощности, максимально приближенное к требуемому значению.
- Посмотрите справа в столбце 1 давление на штуцере 1) (Рис. 33).
- Добавьте к этому значению предполагаемое давление в камере сгорания.

Пример с природным газом G 20 - RLS 120/EVi MX:

Работа на максимальной мощности модуляции

Давление газа при мощности 913 кВт = 10,4 мбар

Давление в камере сгорания = 3,0 мбар
10,4 + 3,0 = 13,4 мбар

необходимое давление на штуцере 1) (Рис. 33).



ВНИМАНИЕ!

Данные по тепловой мощности и давлению газа на головке горения относятся к работе с полностью открытым дроссельным газовым клапаном (90°).

	кВт	1 Др (мбар)		2 Др (мбар)	
		G20	G25	G20	G25
RLS 68 E EVI	200	1,6	2,2	0,4	0,6
	275	1,8	2,5	0,4	0,6
	349	2,3	3,2	0,5	0,7
	424	3,1	4,3	0,6	0,8
	498	4,1	5,7	0,7	1,0
	573	5,4	7,6	0,8	1,1
	647	7	9,8	0,9	1,3
	722	8,9	12,5	1	1,4
	796	11,1	15,5	1,1	1,5
	871	13,5	18,9	1,3	1,8
RLS 120 E EVI	290	1,7	2,4	0,6	0,8
	394	2,5	3,5	0,6	0,8
	498	3,5	4,9	0,7	1,0
	601	4,8	6,7	0,8	1,1
	705	6,4	9,0	0,9	1,3
	809	8,2	11,5	1,1	1,5
	913	10,4	14,6	1,2	1,7
	1016	12,8	17,9	1,4	2,0
	1120	15,5	21,7	1,6	2,2
	1224	18,5	25,9	1,8	2,5

Табл. О




Рис. 33

4.15 Электрические подключения

Примечания по технике безопасности при выполнении электрических подключений



ОПАСНОСТЬ

- Электрические подключения должны выполняться в отсутствие электропитания.
- Их должен выполнять квалифицированный персонал в соответствии с действующими нормативами страны назначения. Смотрите электросхемы.
- Изготовитель снимает с себя любую ответственность за внесение изменений или за выполнение подключений, отличающихся от указанных на электросхемах.
- Убедитесь, что электропитание горелки соответствует электропитанию, указанному на идентификационной табличке и в данном руководстве.
- Горелка прошла приемочные испытания для работы в прерывистом режиме. Это означает, что в стандартных условиях горелка должна останавливаться как минимум 1 раз каждые 24 часа, чтобы позволить блоку контроля пламени проверить эффективность запуска. Обычно горелка останавливается термостатом/реле давления котла.
- В противном случае на IN необходимо установить в последовательном порядке таймер, который будет останавливать горелку не менее 1 раза каждые 24 часа. Смотрите электросхемы.
- Электрическая безопасность оборудования обеспечивается правильно выполненным подключением к системе заземления в соответствии с требованиями действующих нормативов. Необходимо удостовериться в соблюдении этого основного требования безопасности. В случае сомнений поручите уполномоченному персоналу выполнить тщательный контроль электрооборудования. Не используйте газовые трубы для заземления электрических приборов.
- Электрооборудование должно соответствовать максимальной потребляемой мощности агрегата, указанной на табличке и в данном руководстве. Проверьте, чтобы сечение кабелей соответствовало потребляемой мощности агрегата.
- При подаче питания на агрегат от электросети:
 - не используйте адаптеры, колодки с несколькими розетками, удлинители;
 - предусмотрите многополюсный выключатель с минимальным зазором между разомкнутыми контактами 3 мм (класс III по избыточному напряжению) в соответствии с требованиями действующих нормативов по безопасности.
- Не касайтесь оборудования мокрыми или влажными руками и/или босиком.
- Не тяните за электропровода.

Перед выполнением ремонта, очистки или контроля:



ОПАСНОСТЬ

Отключите подачу электропитания на горелку главным выключателем системы.



ОПАСНОСТЬ

Закройте запорный кран топлива.



ОПАСНОСТЬ

Не допускайте образования конденсата, льда и проникновения воды.

Снимите кожух и выполните электрические соединения согласно электрическим схемам.

Используйте гибкие кабели в соответствии с нормативом EN 60 335-1.




Рис. 34

4.15.1 Прокладка кабелей питания и внешние подключения

Все кабели подсоединения к горелке должны проходить через кабельные вводы, как показано на Рис. 34.

Обозначения (Рис. 34)

- 1 Трехфазное питание
- 2 6-контактный разъем (в комплекте)
- 3 4-контактный разъем (в комплекте)
- 4 7-контактный разъем (в комплекте) однофазного источника питания
- 5 Внешний выбор топлива
- 6 Дистанционный сброс блокировки
- 7 Блок контроля герметичности газовых клапанов
- 8 Выход сухих контактов сигнализации

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробная информация о внешних соединениях см. на электрических схемах в этом руководстве.

Для внешнего выбора топлива предусмотрите систему коммутации с контактом, способным размыкать цепь TL при каждом вращении переключателя.



После техобслуживания, очистки и контроля установите на место кожух и все защитные и предохранительные устройства горелки.

4.16 Инвертор

Важные примечания

**ВНИМАНИЕ!**

Для предотвращения несчастных случаев, материального ущерба или вреда окружающей среде соблюдайте следующие предписания!

Запрещается открывать, изменять и принудительно запускать работу инвертора.

Riello S.p.A. не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный несанкционированным вмешательством!

Операторы должны отдавать себе отчет в том, что неправильная настройка инвертора может вызвать опасные ситуации во время работы горелки.

**ВНИМАНИЕ!**

Горелка выпускается с завода с установленным и запрограммированным инвертором.

- Все работы (монтаж, установка, обслуживание и т. д.) должен выполнять квалифицированный персонал.
- Перед внесением изменений в электропроводку в зоне подключения полностью изолируйте систему от электросети (всеполюсным выключателем). Убедитесь, что система не находится под напряжением и что она не может быть случайно запущена. В противном случае существует опасность поражения электрическим током.
- Правильный монтаж обеспечивает защиту от рисков поражения электрическим током от инвертора и всех электрических компонентов.
- Прежде чем выполнять какие-либо операции (монтаж, установка, обслуживание и т. д.), убедитесь, что электропроводка в порядке и правильно заданы параметры, а только потом проверьте соблюдение безопасных условий.
- Падения и удары могут отрицательно сказаться на функциях безопасности. В таких случаях нельзя запускать инвертор, даже если он не имеет никаких видимых повреждений.

**ВНИМАНИЕ!**

Инвертор выпускается с завода уже настроенным.

Поэтому для правильной работы горелки не требуется выполнять никаких настроек.

- Информация о состоянии инвертора может быть получена с помощью СВЕТОДИОДНОГО ДИСПЛЕЯ СОСТОЯНИЯ по цвету (зеленый или красный) и типу (постоянный или мигающий) Рис. 36.

**ВНИМАНИЕ!**

Чтобы сбросить неисправность (красный светодиод мигает) или состояние блокировки (красный светодиод горит постоянным светом), необходимо отключить главное питание горелки и снова включить его через 3 минуты.

Если неисправность или ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший отдел техподдержки.



S9516

Рис. 35

4.16.1 Светодиодный дисплей состояния

Зеленый светодиод «ИНВЕРТОР В ПОРЯДКЕ»	Красный светодиод «ОШИБКА ИНВЕРТОРА»	Описание
Выкл.	Выкл.	ВЫКЛ. или инициализация в активном состоянии
	Выкл.	Инвертор готов
	Выкл.	Инвертор готов, но не работает
	Выкл.	Инвертор в рабочем режиме или стадия идентификации двигателя
		Красное мигание при всех состояниях зеленого светодиода указывает на наличие обнаруженной или находящейся в памяти неисправности Инвертор продолжает работать; для сброса ошибки см. «Инвертор» на стр. 32.
Выкл.		Неисправность
Выкл.		Ошибка инвертора, для сброса см. «Инвертор» на стр. 32.

Символы для указания состояний светодиодов имеют следующее значение:





	светодиод мигает один раз примерно каждые 3 секунды (медленное мигание)
	светодиод мигает дважды примерно каждые 1,25 секунды (двойное мигание)
	светодиод мигает каждую секунду
	светодиод горит постоянно

Табл. P

Для программирования/диагностики можно подключить кабель с адаптером.

Для подключения открутите пробку, показанную на рисунке Рис. 37, и выполните соединение с соответствующим разъемом.



S8635

Рис. 36



S9512

Рис. 37

5 Запуск, регулировка и принцип работы горелки

5.1 Примечания по технике безопасности при вводе в эксплуатацию



ВНИМАНИЕ!

Первый запуск горелки должен проводить подготовленный персонал, как указано в настоящем руководстве, и в соответствии с нормативами и требованиями действующих законов.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в исправности работы устройств регулировки, управления и защитных приспособлений.



ВНИМАНИЕ!

Перед включением горелки обратитесь к параграфу “Испытание на безопасность с закрытой подачей газа” на стр. 57

5.2 Регулировки перед розжигом (дизельное топливо)



ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется сначала отрегулировать горелку для работы на дизельном топливе, а затем — для работы на газе.

Переход на другой вид топлива выполняется при выключенной горелке.

Для получения оптимальной регулировки горелки проведите анализ продуктов сгорания на выходе из котла и выполните следующие операции.

5.2.1 Форсунка

См. информацию, приведенную в параграфе “Форсунка” на стр. 22.

5.2.2 Головка горения

Регулировка головки, как указано на стр. 24, не требует изменений, если мощность горелки не изменяется.

5.2.3 Давление насоса

Поверните винт 5) (Рис. 30 на стр. 28), чтобы изменить давление насоса.

5.2.4 Заслонка вентилятора

При первом запуске оставьте заводские настройки для 1-й и 2-й ступеней.

5.3 Операции до ввода в эксплуатацию (на газе)

- удостовериться, что распределительная газовая компания выполнила операции по удалению воздуха и газа, заполняющих трубы линии подачи.
- Медленно откройте ручные клапаны перед газовой рампой.
- Установите реле минимального давления газа на начало шкалы.
- Установите реле максимального давления газа на конец шкалы.
- Установите реле давления воздуха на начало шкалы.
- Отрегулируйте реле давления для контроля герметичности (комплект PVP), при наличии, в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к самому комплекту.
- Проверьте давление подачи газа, подключив манометр к штуцеру для замера давления 1) (Рис. 38) на реле минимального давления газа. Давление должно быть ниже максимально допустимого давления газа, указанного на заводской табличке.



ОПАСНОСТЬ

Чрезмерное давление газа может повредить компоненты газовой рампы и стать причиной возникновения опасности взрыва.


- Выпустите воздух из труб газовой рампы, подсоединив пластмассовую трубку к штуцеру для замера давления 1) (Рис. 38) на реле минимального давления газа. Вывести наружу здания выпускную трубу, пока не появится запах газа.

- Соедините параллельно двум электромагнитным клапанам газа две лампочки или тестер, чтобы контролировать момент появления напряжения. Это операция необязательна, если каждый из двух электромагнитных клапанов оснащен световым индикатором наличия электрического напряжения.



ВНИМАНИЕ!

Перед включением горелки необходимо отрегулировать газовую рампу так, чтобы розжиг происходил в условиях максимальной безопасности, а именно с малым расходом газа.



20124886

Рис. 38

5.4 Запуск горелки

- Подключите электропитание горелки через разъединитель на щите котла.
- Замкните термостаты/реле давления.
- Установите переключатель в положение **OIL** для работы на дизельном топливе и **GAS** для работы на газе.

Проконтролируйте, чтобы лампочки или тестеры, подключенные к электромагнитным клапанам, или индикаторные лампочки самих электромагнитных клапанов указывали на отсутствие напряжения.



ОПАСНОСТЬ

Если они показывают наличие напряжения, остановите **немедленно** горелку и проверьте электрические соединения.




Рис. 39

5.5 Переход на другой вид топлива



ВНИМАНИЕ!

Выбор топлива должен осуществляться при выключенной горелке.



ВНИМАНИЕ!

Электрически и механически горелка устроена так, чтобы активировать работу на газе, исключая работу на жидком топливе.

Такую модификацию должен выполнять только квалифицированный персонал Riello.

Существуют два способа перехода на другой вид топлива:

- 1 с помощью переключателя **OIL-EXT-GAS** (Рис. 39);
- 2 при помощи дистанционного селекторного переключателя, подключенного к главному клеммнику.

Установка переключателя в положение **EXT** активирует функцию дистанционного выбора топлива.

В этом положении, в отсутствие дистанционного селекторного переключателя, на дисплее отображается приоритетное топливо, но запуск не происходит.

При переходе от одного топлива к другому отображается: **FUEL CHG** (Рис. 42).

На дисплее отображается режим работы на:

- жидком топливе **OFF GAS0** (Рис. 40)
- газе **OFF GAS1** (Рис. 41)




Рис. 40




Рис. 41




Рис. 42

5.6 Регулировка горелки

5.6.1 Регулировка расхода газа/воздуха

- Слегка сдвиньте регулировку в сторону максимального расхода (дроссельная заслонка полностью открыта).
- Отрегулируйте требуемый максимальный расход с помощью стабилизатора давления.
- Отрегулируйте параметры горения с помощью сервопривода воздуха и запишите в память максимальное значение горения.
- Завершите процедуру, не торопясь, синхронизируя горение с двумя сервоприводами и запоминая различные значения настроек.



ВНИМАНИЕ!

Процедура запуска и настройки параметров приведены в специальном руководстве электронного пульта, поставляемом с горелкой.

5.6.2 Регулировка расхода дизельного топлива/ воздуха

- Установите переключатель в положение, соответствующее жидкому топливу.
- На стадии розжига слегка сместитесь в сторону сервопривода жидкого топлива, с приблизительной регулировкой макс. 90°.
- Отрегулируйте максимальное давление на возвратной форсунке с помощью гайки и стопорной гайки.
- Отрегулируйте параметры горения с помощью сервопривода воздуха и запишите максимальное значение горения.
- Завершите процедуру, не торопясь, синхронизируя горение с двумя сервоприводами.
- Запишите различные значения настроек.

5.7 Заключительная регулировка реле давления

5.7.1 Реле давления воздуха

Настройка реле давления воздуха выполняется после всех остальных регулировок горелки, во время которых реле давления воздуха установлено на начало шкалы (Рис. 43).

С горелкой, работающей на МИН. мощности, вставить анализатор горения в дымоход, медленно закрыть всасывающее отверстие вентилятора (например, картоном) до тех пор пока значение CO не превысит 100 м.д.

Затем медленно поверните специальное регулировочное кольцо по часовой стрелке до блокировки горелки.

Проверьте указание обращенной вверх стрелки на градуированной шкале (Рис. 44). Снова поверните регулировочное кольцо по часовой стрелке, чтобы значение на градуированной шкале совпало со стрелкой, обращенной вниз, восстановив таким образом гистерезис реле давления, обозначенный белым цветом на синем фоне между двумя стрелками.

Проверьте правильность запуска горелки.

Если снова произойдет блокировка горелки, поверните еще немного регулировочное кольцо против часовой стрелки.

Во время этих операций может оказаться полезным использование манометра для измерения давления воздуха.

Подсоединение манометра указано на Рис. 44.

Стандартная конфигурация, когда подсоединено реле абсолютного давления воздуха. Обратите внимание, что наличие "Т" -образного соединения не входит в поставку.

В некоторых применениях с очень низким давлением соединение реле давления не позволяет ему коммутировать. В таком случае необходимо подсоединить реле дифференциального давления, устанавливая вторую трубку между реле давления воздуха и всасывающим отверстием вентилятора. В этом случае манометр также должен быть дифференциальным, как показано на Рис. 44.



ВНИМАНИЕ!

Если подключить реле давления воздуха в дифференциальном режиме, горелка больше не будет сертифицирована в соответствии со стандартом EN 676.




Рис. 43




Рис. 44

5.7.2 Реле максимального давления газа

Настройка реле максимального давления газа (Рис. 45) выполняется после всех остальных регулировок горелки, устанавливая реле максимального давления газа на конец шкалы.

Чтобы откалибровать реле максимального давления газа, после открытия крана подключите к штуцеру давления манометр.

Реле максимального давления газа должен быть установлен на значение, не превышающее 30% от показаний манометра, при этом горелка должна работать на максимальной мощности.

После выполнения регулировки снимите манометр и закройте кран.




Рис. 45

5.7.3 Реле минимального давления газа

Реле минимального давления газа служит для предотвращения неисправной работы горелки из-за слишком низкого давления газа.

Отрегулируйте реле минимального давления газа (Рис. 46) после регулировки горелки, газовых клапанов и стабилизатора рампы.

При максимальной мощности горелки:

- установите манометр за стабилизатором рампы (например, на штуцеру давления газа на головке сгорания горелки);
- медленно выключайте ручной газовый кран, пока давление на манометре не снизится примерно на 0,1 кПа (1 мбар). На этом этапе необходимо контролировать значение CO, которое всегда должно быть ниже 100 мг/кВтч (93 ppm).
- Повышайте регулировку реле давления до его срабатывания и последующего отключения горелки;
- снимите манометр и закройте кран на штуцеру давления, используемом для измерения;
- полностью откройте ручной газовый клапан.



1 кПа = 10 мбар

ВНИМАНИЕ!




Рис. 46

5.7.4 Реле давления - комплект PVP

Отрегулируйте реле давления для контроля герметичности (комплект PVP) в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к самому комплекту (Рис. 47).




Рис. 47

5.7.5 Реле минимального давления жидкого топлива

Реле минимального давления жидкого топлива (Рис. 48) устанавливается на заводе на 18 бар. Если давление топлива в подающем трубопроводе падает ниже этого значения, реле давления останавливает горелку.

Горелка перезапускается автоматически, если после запуска горелки давление превышает 18 бар.

5.7.6 Реле максимального давления топлива

Реле максимального давления жидкого топлива (Рис. 49) устанавливается на заводе на 3 бар. Если давление жидкого топлива превышает это значение на обратной линии, реле давления останавливает горелку.

Горелка автоматически перезапускается, если давление после выключения горелки опускается ниже 3 бар.

Если замкнутый контур с давлением P_x питает горелку, реле давления должно быть настроено на $P_x + 3$ бар.

Для настройки смотрите Рис. 49.




Рис. 48




Рис. 49

5.8 Режимы отображения и программирования

5.8.1 Нормальный режим

Нормальный режим — это стандартный режим работы, выводимый на дисплей панели оператора и представляющий собой главный уровень меню.

- Отображает рабочие условия и позволяет вручную изменять рабочую точку горелки.
- Не требуется выполнять никаких действий с кнопками панели оператора.
- Позволяет получить доступ к другим режимам отображения и программирования.


Из нормального режима можно получить доступ к другим уровням:

- Режим справки (InFo)
- Режим обслуживания (SEr)
- Режим параметров (PARA)

Ниже приведены некоторые примеры в стандартных условиях.

5.8.1.1 Отображение горелки в режиме ожидания


Горелка находится в режиме ожидания тепла или переключатель «ВЫКЛ-ВКЛ» (Рис. 5 на стр. 11) установлен в положении «ВЫКЛ».



5.8.1.2 Отображение во время пуска/остановки


На дисплее отображаются различные стадии запуска, розжига и остановка горелки.

На примере дисплей указывает, что горелка находится на стадии 30 (см. график Рис. 50) и остается 12 с до перехода на следующую стадию.



5.8.1.3 Отображение рабочего положения


Горелка работает при требуемой нагрузке (на примере рядом 78,4%).



5.8.1.4 Сообщение об ошибке состояния, отображение ошибок и информации


На дисплее поочередно отображается код ошибки (на примере с: 12) и соответствующая диагностика (на примере d: 0).

Система переходит в безопасное состояние, и появляется сообщение, показанное на следующем рисунке.




Горелка заблокирована.

На дисплее поочередно отображается код блокировки (на примере с: 4) и соответствующая диагностика (на примере d: 3). Горит индикатор блокировки красного цвета.





На дисплее поочередно отображается код и диагностика ошибки, что не обеспечивает безопасность системы.




5.8.1.5 Процедура сброса блокировки

Горелка находится в состоянии блокировки, когда на панели оператора загорается красный индикатор, а на дисплее поочередно отображается код блокировки (на примере сбоку **c: 4**) и соответствующая диагностика (на примере **d: 3**).




Для сброса блокировки нажимайте на кнопку **i/reset** в течение 1 с: на дисплее появится надпись «rESEt». При отпускании кнопки сообщение о блокировке пропадет и погаснет красный индикатор. Блок контроля пламени разблокирован.



5.8.1.6 Процедура ручной блокировки

При необходимости можно вручную заблокировать блок контроля пламени и, следовательно, горелку, нажимая на кнопку **i/reset** одновременно с любой другой кнопкой панели управления.




С помощью переключателя «**ВЫКЛ-ВКЛ**» (Рис. 5 на стр. 11) горелка остановится после выполнения стадии выключения.

5.8.1.7 Процедура работы в ручном режиме


После регулировки горелки и установки точек кривой модуляции можно проверить работу горелки по всей кривой в ручном режиме.

Пример:


горелка работает на требуемой нагрузке, выраженной в процентах: 20%.




Нажимайте на кнопку **F** в течение 1 секунды: появится «LoAd» и замигает процентное значение нагрузки.




При отпускании кнопки **F** появится стандартное отображение с мигающим текущим процентным значением нагрузки: это означает, что горелка работает в ручном режиме (исключается любая внешняя регулировка, и активны только устройства безопасности).



Нажмите и удерживайте кнопку **F** и при помощи кнопок «+» или «-» увеличьте или уменьшите процент нагрузки.




Для выхода из ручного режима нажимайте одновременно на кнопки «+» и «-» (**ESC**) в течение 3 секунд: горелка перейдет в автоматический режим, и мощность будет зависеть от настроек термостата/регулятора давления (TR).



5.8.2 Режим справки

В режиме справки (**InFo**) отображается общая информация о системе. Для доступа к этому уровню необходимо:

- нажимать на кнопку **i/reset** от 1 до 3 секунд.
- Как только на дисплее появится надпись «**InFo**», сразу же отпустите кнопку.



Список параметров (в последовательности, в которой они отображаются) приводится в Табл. Q.


№	Параметр
167	Объемный расход топлива в выбранной единице измерения
162	Время работы с пламенем
163	Время работы
164	Сбрасываемое количество розжигов
165	Количество розжигов
177	Топливо 1: объемный расход топлива в выбранной единице измерения
172	Топливо 1: Время работы с пламенем
174	Топливо 1: Сбрасываемое количество розжигов
175	Топливо 1: Количество розжигов
166	Общее количество розжигов
113	Идентификационный код горелки
107	Версия программного обеспечения
108	Вариант программного обеспечения
102	Дата испытания блока контроля пламени
103	Идентификационный код блока контроля пламени
104	Идентификационный номер заданного блока параметров
105	Версия блока параметров
143	Зарезервировано
End	

Табл. Q

5.8.3 Режим обслуживания

Режим обслуживания (SEr) отображает архив ошибок и некоторую техническую информацию о системе. Для доступа к этому уровню необходимо:

- Нажимать кнопку **i/reset** больше 3 с.
- Как только на дисплее появится надпись «SEr», сразу же отпустите кнопку.




Список параметров (в последовательности, в которой они отображаются) приводится в Табл. R.

№	Параметр
954	Интенсивность пламени (%)
960	Действительное проходящее топливо в единице объема/ч (м³/ч, л/ч, фт³ч, галлон/ч)
121	Ручная настройка мощности Не определено = работа в авт. режиме
922	Положение сервоприводов (выражено в градусах, символ X) 0 = топливо 1 = воздух
161	Количество ошибок
701-725	Архив ошибок: 701-725.01, код
945	Используемое топливо: 0 = топливо 0 (дизельное топливо) 1 = топливо 1 (газ)

Табл. R

5.8.3.1 Рабочий режим в режиме информации обслуживания

После доступа к этим уровням с левой стороны дисплея отображается номер параметра (мигающий), а с правой - соответствующее значение.



Если значение не отображается, нажимайте на кнопку **i/reset** от 1 до 3 секунд.

Для возврата к списку параметров нажимайте кнопку **i/reset** более 3 секунд или одновременно нажмите на кнопки «+» и «-» (**ESC**).

Для перехода к следующему параметру нажмите на кнопку «+» или **i/reset** менее 1 секунды. В конце списка на дисплее отображается «End».

Для перехода к предыдущему параметру нажмите на кнопку «-».

Для возврата в режим нормального/стандартного отображения нажимайте на кнопку **i/reset** более 3 секунд или одновременно нажмите кнопки «+» и «-» (**ESC**).

На дисплее на мгновение появляется надпись «OPeRAte».

5.8.4 Режим параметров

Режим параметров (PARA) отображает и позволяет изменять/программировать список параметров, приведенный на стр. 49.



Параметры, установленные на заводе, не отображаются.

Чтобы получить доступ к этому уровню, необходимо выполнить «Процедура доступа с помощью пароля».


5.8.4.1 Процедура доступа через пароль

На 1 секунду одновременно нажмите на кнопку **F** и **A**.

На дисплее на мгновение появится надпись «CodE», а после этого 7 черточек, первая из которых будет мигать.



С помощью клавиш «+» и «-» выберите первый знак пароля (букву или цифру) и подтвердите его нажатием кнопки **i/reset**.




В качестве подтверждения появляется знак «—».

Поступайте так же и с остальными знаками.

После ввода последнего знака пароля, подтвердите его нажатием кнопки **i/reset**: если пароль введен правильно, на несколько секунд появится надпись «**PARA**», после чего осуществится переход к разным блокам параметров.

С помощью клавиш «+» и «-» выберите требуемый блок.




Если введенный пароль неправильный, на мгновение появится надпись «**Error**». В этом случае необходимо повторить процедуру.



ВНИМАНИЕ!

Пароль должен знать только квалифицированный персонал или работники отдела техобслуживания. Кроме того, сохраните его в надежном месте.


После завершения процедуры входа в систему, на дисплее в течение нескольких секунд отображается надпись «**PARA**».



Кнопками «+» и «-» выберите нужную группу параметров и подтвердите выбор, нажав кнопку «**i/reset**».

Внутри нужной группы прокрутите список с помощью кнопок «+» и «-». В конце списка на дисплее отображается «**End**».

Для возврата в нормальный режим отображения одновременно два раза нажмите на кнопки «+» и «-» (**ESC**).



5.8.4.2 Присвоение уровней параметров

Уровень параметров разделен на группы, как показано в Табл. S.

№	Параметр
100: ParA	Общие параметры Информация и идентификационные данные системы.
200: ParA	Проверки горелки (Топливо 0) Вид функционирования, время срабатывания и безопасность различных этапов.
300: ParA	Проверки горелки (Топливо 1) Вид функционирования, время срабатывания и безопасность различных этапов.
400: Set	Кривая модуляции воздуха/топлива Установка точек регулировки воздуха/топлива
500: ParA	Позиционирование сервоприводов Выбор положения сервоприводов воздуха/топлива на различных этапах.
600: ParA	Сервоприводы Настройка и адресация сервоприводов.
700: HISt	История ошибок Выбор различных способов отображения истории ошибок.
900: dAtA	Технологические данные Отображение информации для удаленного управления горелкой.

Табл. S



ВНИМАНИЕ!


Все параметры проверяются на заводе. Модификация/вскрытие может привести к нарушению нормального функционирования горелки и нанесению вреда людям или имуществу, и в любом случае должна выполняться квалифицированным персоналом.

Для изменения параметра обращайтесь к параграфу «**Процедура изменения параметра**».

В этой процедуре в качестве примера показывается только один вид топлива (0). Эта же процедура применима и к топливу (1), ссылаясь на Табл. S.

5.9 Процедура изменения параметра

После доступа к уровню и блоку параметров с левой стороны дисплея отображается номер параметра (мигающий), а с правой - соответствующее значение.




Если значение не отображается, нажимайте на кнопку **i/reset** от 1 до 3 секунд.

Ниже приведен пример изменения параметра по **времени продувки** (ном. 225).


Нажмите на кнопку **i/reset**: появится значение **20** (в секундах).

ПРИМЕЧАНИЕ:


Единица измерения времени не отображается и должна считаться в секундах.



Нажмите на кнопку «+» и увеличьте значение до **25** секунд (мигает). Нажмите на кнопку **i/reset** для подтверждения и записи в память.



Чтобы вернуться к списку параметров, одновременно нажмите на кнопки «+» и «-» (**ESC**).



5.9.0.1 Процедура ввода и регулировки точек кривой модуляции

В блок контроля пламени можно ввести 9 точек регулировки/настройки (P1-P9) для каждого из сервоприводов путем изменения их положения в градусах и, следовательно, количества подаваемого воздуха и топлива.

Точка розжига P0 не зависит от минимального значения модуляции. Это означает, что в случае затруднений можно разжечь горелку со значением, отличающимся от минимального значения модуляции (**P1**).

Для доступа к **режиму параметров** (блок 400) обращайтесь к Процедура доступа через пароль.

Для ввода или регулировки точки выполните следующее.


С помощью кнопок «+» и «-» введите/выберите требуемую точку кривой и подождите, пока она не замигает, что означает установку сервоприводов на значения, отображенные на дисплее и соответствующие ранее заданной точке.

Теперь можете ввести/изменить положение в градусах.




ВНИМАНИЕ!

Заданное значение не нужно подтверждать.





Для сервопривода топлива, удерживая нажатой кнопку **F** (положение в градусах мигает), нажмите на кнопку «+» или «-» для увеличения или уменьшения значения.




Для сервопривода воздуха, удерживая нажатой кнопку **A** (положение в градусах мигает), нажмите на кнопку «+» или «-» для увеличения или уменьшения значения.



Для регулировки скорости инвертора (выраженной в %, т. е. **50 Гц = 100%**), одновременно удерживая нажатыми кнопки **F** и **A** (при этом будет мигать положение в процентах), нажмите на кнопку «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить значение.



Выберите другую точку или выйдите, одновременно нажав на кнопки «+» и «-» (**ESC**).



5.9.0.2 Функция CALC

На графике (Рис. 50) показывается, как изменяется кривая модуляции топлива при изменении значений точки **P5**.

Удерживая нажатой кнопку «+» более 3 секунд, пересчитываются точки от **P6** до **P8**.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку «-» более 3 секунд, чтобы пересчитать точки от **P4** до **P2**.




Рис. 50

На графике (Рис. 51) показывается кривая модуляции топлива в том случае, если после модификации точки **P5** не выполняется пересчет всех остальных точек.






Рис. 51

5.10 Процедура запуска

Проверьте, чтобы на дисплее панели управления отображался запрос в тепле и надпись «ВЫКЛ UP0» для топлива «0» или «ВЫКЛ UP1» для топлива «1», что указывает на необходимость установки кривой модуляции горелки.




Перейдите к уровню параметров, следуя указаниям из Процедура доступа через пароль. На дисплее отобразится блок параметров 400.



Подтвердите выбор нажатием кнопки **i/reset**.



На дисплее отобразится надпись «run».



Подтвердите выбор нажатием кнопки **i/reset**. Горелка запустится.

На дисплее последовательно показываются все стадии и соответствующее время их протекания. Стадии перечислены в параграфе Список фаз (работа на газе).

Стадия 22:

Запуск двигателя вентилятора.

Запуск двигателя насоса (только при работе на дизельном топливе).

Стадия 24:

Горелка переходит в положение продувки, сервопривод воздуха открывает заслонку на 90°.

Фаза 80, 81, 82, 83 (только при работе на газе):

Эти стадии касаются тестирования герметичности клапанов.

Стадия 30:


Начинается подсчет времени продувки, предварительно заданный на заводе.

Стадия 36:

Горелка перемещается в положение розжига, в точку P0, указанную в Табл. Т на стр. 46: на дисплее отображается мигающая индикация «P0».

Если предложенное значение является подходящим, **подтвердите его кнопкой «+»**.

В противном случае измените точку розжига, следуя указаниям из параграфа Процедура ввода и регулировки точек кривой модуляции.



ВНИМАНИЕ!

Значения, приведенные на рисунке, являются приблизительными.

Стадия 38:

Начинается стадия розжига, появляется искра.

Стадия 40:


Топливные клапаны открываются (начинается подсчет времени безопасности). Проверьте наличие пламени через соответствующее смотровое стекло и правильность параметров горения. При необходимости измените градусы открытия/закрытия сервоприводов воздуха и топлива.



ВНИМАНИЕ!

При работе на жидком топливе клапаны открываются только при срабатывании реле минимального давления жидкого топлива. По необходимости отрегулируйте реле минимального давления или проверьте поток топлива.

Если блок контроля пламени блокируется, нажмите одновременно на кнопки «+» и «-» (**ESC**): на дисплее поочередно будет отображаться код блокировки из-за отсутствия пламени (**c: 4**) и соответствующая диагностика (**d: 3**).



Для устранения неисправности обращайтесь к параграфу Отсутствие розжига.

Для сброса блокировки смотрите Процедура сброса блокировки. На дисплее отображается **OFF UP0** или **OFF UPr1**

Повторите **процедуру запуска**.




ВНИМАНИЕ!

Ранее введенные значения сохраняются.

После розжига (точка **P0**) продолжите настройку кривой модуляции.

Нажмите на кнопку «+»: на дисплее начнет мигать надпись «**P1**», и будут предложены те же настройки, что и для точки **P0**.

Снова нажмите на кнопку «+»: на дисплее на несколько секунд появится надпись «**CALC**».



Блок контроля пламени автоматически установит в точки от **P2** до **P8** те же заданные значения в точках **P0** и **P1**.



ВНИМАНИЕ!

Цель этого — дойти до точки **P9** для регулировки/определения максимальной рабочей мощности.


Нажимайте на кнопку «+» до тех пор, пока не достигнете точки **P9**.

Достигнув точки **P9**, подождите, пока на дисплее не замигает индикация «**P9**» и не будут предложены те же настройки, что и для точки **P0**.

Теперь можно изменить это значение, чтобы получить требуемую максимальную рабочую мощность.

Если давления газа недостаточно, несмотря на то, что сервопривод газа открыт на максимальные 90°, необходимо использовать стабилизатор газового клапана.

После регулировки точки **P9** удерживайте нажатой около 5 секунд кнопку «-», на дисплее в течение нескольких секунд будет отображаться надпись «**CALC**».



Блок контроля пламени автоматически рассчитает точки от **P8** до **P2**, распределяя их по прямой. Эти точки являются теоретическими и требуют проверки.

Проверьте, чтоб настройка точки **P8** была соответствующей. В противном случае внесите изменения.

Выполняйте действия последовательно при помощи кнопки «-», пока не дойдете до точки **P1**.

Можно изменить точку **P1**, чтобы получить минимальную точку модуляции, отличающую от точки розжига (**P0**).



ВНИМАНИЕ!

Подождите, пока сервоприводы не достигнут положения, показанного на дисплее, прежде чем переходить от одной точки к другой.

При регулировке каждой точки используйте сервопривод воздуха и газа, не изменяя положение стабилизатора газового клапана.

В середине процедуры (т. е. в точках **P4** или **P5**) рекомендуется измерить расход газа и проверить, чтобы мощность составляла около 50% от максимальной мощности.



Если это не так, отрегулируйте и стабилизатор газового клапана: в этом случае потребуются пересмотреть настройки всех ранее заданных точек.

После завершения настройки точки **P1**, подтвердите действие одновременным нажатием кнопок «+» и «-» (**ESC**): появится параметр «**546**».

Если необходимо управлять горелкой на всей кривой модуляции, нажмите одновременно на кнопки «+» и «-» (**ESC**): таким образом параметру «**546**» будет автоматически присвоено значение 100%, а параметру «**545**» – 20%.

Если же требуется работа горелки на каком-то одном отрезке кривой модуляции, измените параметры «**546**» и «**545**» в соответствии с Процедура изменения параметра.

Дважды и одновременно нажмите на кнопки «+» и «-» (**ESC**): на дисплее появится текущее положение нагрузки.



ВНИМАНИЕ!

По окончании **процедуры запуска** необходимо выполнить команду **Backup** для записи параметров и данных блока контроля пламени в память панели дисплея RD121...

Это действие позволяет восстановить параметры и точки кривой модуляции при возникновении сбоев в работе.

Рекомендуется делать резервную копию при каждом изменении параметра!

Более подробную информацию по процедуре смотрите в параграфе «**Резервное копирование**» на стр. 47.

Заводские настройки

		Точка кривой	Горелка
Дизельное топливо	P0	воздух	15°
		топливо	17°
P9	воздух/топливо	90°	
Газ	P0	воздух	15°
		топливо	20°
	P9	воздух/топливо	90°

Табл. Т

5.11 Процедура резервного копирования/восстановления

Завершив процедуру запуска, выполните резервное копирование, создавая копию данных, хранящихся на LMV 26..., на панели дисплея RDI 21.

Это позволит использовать данные для программирования нового автомата LMV 26... или для возврата к сохраненным настройкам того же LMV 26...



Рекомендуется выполнять эту операцию после любых действий, приводящих к изменению регулировок кулачка.


Это упростит перенос регулировок на новый запасной кулачок без необходимости перепрограммирования системы.

5.11.1 Резервное копирование

Для резервного копирования поступайте следующим образом:

- Перейдите к уровню параметров, следуя указаниям из Процедура доступа через пароль.


На дисплее отобразится блок параметров **400**.




С помощью кнопки «-»:



Выберите группу параметров **000**:



Параметр **000** мигает, подтвердите его кнопкой **i/reset**:




i/reset

На дисплее отобразится мигающий параметр **050**:




Подтвердите нажатием кнопки **i/reset**:



i/reset

На дисплее появляется параметр **bAC_UP**:




Подтвердите нажатием кнопки **i/reset**:



i/reset

На дисплее выведется следующее значение:



Нажмите на кнопку «+»:



+

Значение будет установлено на **1**. Значение «1» мигает:



Нажмите на **i/reset**, чтобы активировать процедуру резервного копирования.



i/reset

На дисплее появится значение **1**:



Примерно через 5 секунд (в зависимости от продолжительности программы) на дисплее появится значение «0», которое означает правильное завершение процедуры резервного копирования.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в процессе резервного копирования происходит ошибка, на дисплее отображается отрицательное значение.

Для выявления причины ошибки обращайтесь к диагностическому коду 137 (см. параграф Список параметров).



ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется создавать резервную копию параметра при каждом его изменении после проверки правильности внесенного изменения.

5.11.2 Восстановление



ВНИМАНИЕ!


Используйте эту процедуру при замене блока контроля пламени на запасной с соответствующим кодом. Таким образом у вас будут уже сохраненные параметры по умолчанию или параметры, которые были записаны в память при запуске.

Процедура не может быть выполнена на блоках контроля пламени других горелок.

Для выполнения процедуры восстановления поступайте следующим образом:

- Перейдите к уровню параметров, следуя указаниям из Процедура доступа через пароль.


На дисплее отобразится блок параметров **400**.



С помощью кнопки «-»:



Выберите группу параметров **000**:




Параметр **000** мигает, подтвердите его кнопкой **i/reset**:



i/reset

На дисплее отобразится мигающий параметр **050**:




Подтвердите нажатием кнопки **i/reset**:



i/reset

На дисплее появляется параметр **bAc_UP**:




С помощью кнопки «+»



+

выберите параметр **rEStorE**.



Подтвердите нажатием кнопки **i/reset**:



i/reset

На дисплее отобразится следующее значение.




Нажмите на кнопку «+»:



+

Значение будет установлено на **1**. Значение «1» мигает:




Нажмите на кнопку **i/reset**, чтобы активировать процедуру восстановления.




i/reset

На дисплее появится значение **1**:



Примерно через 8 секунд (в зависимости от продолжительности программы) на дисплее появится значение **0**, указывающее на правильное завершение процедуры восстановления.



ПРИМЕЧАНИЕ:

После успешного завершения процесса восстановления на дисплей выведется значение «0».

Информация Err C: 136 D: 1 (инициализация процесса восстановления) отображается на короткое время.



ВНИМАНИЕ!

В конце процедуры восстановления необходимо проверить последовательность функций и список параметров.

5.12 Список параметров

Параметр		Ном. элементов	Единица измерения	Изменение	Диапазон значений		Класс точности	Настройка по умолчанию	Режим доступа
№	Описание				Мин.	Макс.			
000 ВНУТРЕННИЕ ПАРАМЕТРЫ									
050	Запустите процедуру резервного копирования/восстановления посредством RDI21... /PC TOOL (установите параметр на «1») Индекс 0 = создайте резервную копию Индекс 1 = выполните процедуру восстановления Отрицательные значения указывают на ошибки.	2	-	Изменение	-99	2	1	0; 0	Режим обслуживания
055	Идентификационный номер горелки, созданный резервной копией на RDI21...	1	-	Только для считывания	0	99999999	1	0	Режим обслуживания
056	Номер ASN, созданный резервной копией на RDI21...	8	-	Только для считывания	0	127	1	0	Режим обслуживания
057	Версия программного обеспечения, созданная резервной копией на RDI21...	1	-	Только для считывания	0x100	0xFFFF9	1	0	Режим обслуживания
100 ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ									
102	Идентификационная дата блока контроля пламени	1	-	Только для считывания	0	255	1		Режим справки
103	Идентификационный номер блока контроля пламени	1	-	Только для считывания	0	65535	1		Режим справки
104	Идентификационный номер заданного блока параметров	1	-	Только для считывания	0	255	1	30	Режим справки
105	Версия заданного блока параметров	1	-	Только для считывания	0	0xFFFF	1	V 01.08	Режим справки
107	Версия программного обеспечения	1	-	Только для считывания	0	0xFFFF9	1	V 03.30	Режим справки
108	Вариант программного обеспечения	1	-	Только для считывания	0	225	1	1	Режим справки
111	Номер ASN для проверки номера ASN, созданного резервной копией на RDI 21...	8	-	Только для считывания	0	127	1	0	Режим обслуживания
113	Идентификация горелки	1	-	Изменение	0	99999999	1	Не определено	Режим справки с паролем Режим обслуживания
121	Ручная настройка мощности Не определено = работа в авт. режиме	1	%	Изменение/ обнуление	0%	100%	0,1%	Не определено	Режим справки
123	Мин. шаг положения выхода Индекс 0: выход BACS. Индекс 1: аналоговый выход внешнего регулятора нагрузки. Индекс 2: выход контактов внешнего регулятора нагрузки.	3	%	Изменение	0%	100%	0,1%	0% ; 1%; 0%	Режим обслуживания
124	Инициализация испытания на пропадание пламени (тестирование TÜV) (установите параметр на «1») (отключение топливного клапана при пропадании пламени). Отрицательное значение указывает на ошибку (см. код 150).	1	-	Изменение	-6	1	1	0	Режим обслуживания
125	Частота главного питания 0 = 50 Гц 1 = 60 Гц	1	-	Изменение	0	1	1	0	Режим обслуживания
126	Яркость дисплея	1	%	Изменение	0%	100%	1%	75%	Режим обслуживания
128	Счетчик топлива: Величина импульсов (импульсы/единицу объемного расхода)	1	-	Изменение	0	400	0,01	0	Режим обслуживания
130	Удалить отображение журнала ошибок Для этого установите параметр сначала «1», а затем на «2». Ответ 0: процесс прошел успешно Ответ -1: тайм-аут 1_2 - последовательность	1	-	Изменение	-5	2	1	0	Режим обслуживания
133	Выход по умолчанию для тестирования TÜV: Тестирование TÜV недействительно при активированном выходе 2000 10 000 = низкое пламя или первая/вторая/третья ступень	1	%	Изменение/ обнуление	20%	100%	0,1%	Не определено	Режим обслуживания
141	Дистанционное управление блоком контроля пламени 0 = выкл. 1 = modbus 2 = зарезервировано	1	-	Изменение	0	2	1	0	Режим обслуживания

№	Описание	Ном. элементов	Единица измерения	Изменение	Диапазон значений		Класс точности	Настройка по умолчанию	Режим доступа
					Мин.	Макс.			
142	Время ожидания перед новой попыткой в случае сбоя связи Настроенные значения: 0 = не активный 1 = 7200 с	1	с	Изменение	0 с	7200 с	1 с	120 с	Режим обслуживания
143	Зарезервировано	1	-	Изменение	1	8	1	1	Режим справки
144	Зарезервировано	1	с	Изменение	10 с	60 с	1 с	30 с	Режим обслуживания
145	Периферийный адрес для Modbus Настроенные значения: 1 ... 247	1	-	Изменение	1	247	1	1	Режим обслуживания
146	Скорость передачи данных для Modbus Настроенные значения: 0 = 9600 1 = 19200	1	-	Изменение	0	1	1	1	Режим обслуживания
147	Контроль по четности для Modbus 0 = отсутствует 1 = нечетный 2 = четный	1	-	Изменение	0	2	1	0	Режим обслуживания
148	Выбор режима работы горелки при прерывании переключения с дистанционной системой управления. Настроенные значения: При работе в режиме модуляции значения настраиваются следующим образом: 0...19,9 = горелка выключена 20...100 = 20...100% диапазон модуляции горелки. В случае ступенчатой работы : 0 = горелка выключена P1, P2, P3 Настройка отсутствует = никакой функции в случае прерывания связи	1	%	Изменение/обнуление	0%	100%	0,1%	Не определено	Режим обслуживания
161	Общее количество ошибок	1	-	Только для считывания	0	65535	1	0	Режим справки
162	Часы работы (обнуляются)	1	ч	Сброс	0 ч	999999 ч	1 ч	0 ч	Режим справки
163	Общее количество часов питания блока контроля пламени	1	ч	Только для считывания	0 ч	999999 ч	1 ч	0 ч	Режим справки
164	Количество запусков (обнуляется)	1	-	Сброс	0	999999	1	0	Режим справки
166	Общее количество запусков	1	-	Только для считывания	0	999999	1	0	Режим справки
167	Объемный расход топлива в выбранной единице измерения (обнуляется)	1	м ³ , л, футы ³ , гал.	Сброс	0	99999999	1	0	Режим справки
200 ПРОВЕРКИ ГОРЕЛКИ (топливо 0)									
201	Режим работы горелки (линия подачи топлива, модуляция/ступенчатый режим, сервоприводы и т. д.) -- = не определено (удаление кривых) 1 = Gmod 2 = Gr1 мод. 3 = Gr2 мод. 4 = Lo мод. 5 = Lo 2 ступень 6 = Lo 3 ступень 7 = Gmod рпеи 8 = Gr1 мод. возд. 9 = Gr2 мод. возд. 10 = LoGr мод 11 = LoGr - 2 ступень 12 = Lo мод 2 - топл. клапаны 13 = LoGr мод 2 - топл. клапаны 14 = G мод. возд. - без сервопривода 15 = Gr1 мод. возд. - без сервопривода 16 = Gr2 мод. возд. - без сервопривода 17 = Lo 2 ступень, без сервопривода 18 = Lo 3 ступень, без сервопривода 19 = G мод. только газов. сервопривода 20 = Gr1 мод. только газов. сервопривода 21 = Gr2 мод. только газов. сервопривода 22 = Lo мод. только сервоприв. жид. топлива	1	-	Изменить/обнулить	1	22	1	Не определено	Режим обслуживания
208	Остановка программы 0 = отключ. 1 = Продувка (ст. 24) 2 = Розжиг (ст. 36) 3 = Интервал 1 (ст. 44) 4 = Интервал 2 (ст. 52)	1	-	Изменение	0	4	1	0	Режим обслуживания
210	Ав. сигнал в начале стадии продувки; 0 = отключ.; 1 = включ.	1	-	Изменение	0	1	1	0	Режим обслуживания

№	Описание	Ном. элементов	Единица измерения	Изменение	Диапазон значений		Класс точности	Настройка по умолчанию	Режим доступа
					Мин.	Макс.			
211	Рампа повышения оборотов двигателя вентилятора	1	с	Изменение	2 с	60 с	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
212	Максимальное время для достижения низкого пламени	1	с	Изменение	0,2 с	10 мин	0,2 с	45 с	Режим обслуживания
215	Максимальное количество повторений цикла цепи аварийно защиты 1 = Повторений нет 2...15 = Количество повторений 16 = Постоянные повторения	1	-	Изменение	1	16	1	16	Режим обслуживания
221	Газ: Выбор датчика пламени 0 = QRB.../ QRC 1 = ION / QRA	1	-	Изменение	0	1	1	1	Режим обслуживания
222	Газ: Выбор функции продувки 0 = отключ. 1 = включ.	1	-	Изменение	0	1	1	1	Режим обслуживания
223	Максимальное количество повторений срабатывания реле минимального давления газа 1 = Повторений нет 2...15 = Количество повторений 16 = Постоянные повторения	1	-	Изменение	1	16	1	16	Режим обслуживания
225	Газ: Время продувки	1	с	Изменение	20 с	60 мин	0,2 с	20 с	Режим обслуживания
226	Газ: Время до розжига	1	с	Изменение	0,4 с	60 мин	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
230	Газ: Интервал 1	1	с	Изменение	0,4 с	60 с	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
232	Газ: Интервал 2	1	с	Изменение	0,4 с	60 с	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
233	Газ: Время постгорения	1	с	Изменение	0,2 с	60 с	0,2 с	8 с	Режим обслуживания
234	Газ: Время постпродувки (без проверки наличия постороннего света)	1	с	Изменение	0,2 с	108 мин	0,2 с	0,2 с	Режим обслуживания
236	Газ: Вход реле минимального давления газа 0 = отключ. 1 = реле минимального давления газа (перед топливным клапаном 1 (V1)) 2 = контроль клапанов посредством реле минимального давления (между топливным клапаном 1 (V1) и 2 (V2))	1	-	Изменение	1	2	1	1	Режим обслуживания
237	Газ: Вход реле максимального давления газа/РОС 0 = отключ. 1 = Реле максимального давления газа 2 = РОС 3 = Реле давления блока контроля герметичности	1	-	Изменение	1	2	1	1	Режим обслуживания
241	Газ: Контрольная проверка герметичности клапанов 0 = проверка отключена 1 = проверка герметичности клапанов при запуске 2 = проверка герметичности клапанов при выключении 3 = проверка герметичности клапанов при запуске и выключении	1	-	Изменение	0	3	1	2	Режим обслуживания
248	Газ: Время постпродувки (t3) (при отключении нагрузки (LR)) - ВКЛ.	1	с	Изменение	1 с	108 мин	0,2 с	1 с	Режим обслуживания
261	Жид. топливо: Выбор датчика пламени 0 = QRB.../ QRC... 1 = ION/QRA...	1	-	Изменение	0	1	1	0	Режим обслуживания
265	Жид. топливо: Время продувки	1	с	Изменение	15 с	60 мин	0,2 с	15 с	Режим обслуживания
266	Жид. топливо: Время до розжига	1	с	Изменение	0,6 с	60 мин	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
270	Жид. топливо: Интервал 1	1	с	Изменение	0,4 с	60 мин	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
272	Жид. топливо: Интервал 2	1	с	Изменение	0,4 с	60 мин	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
273	Жид. топливо: Время постгорения	1	с	Изменение	0,2 с	60 с	0,2 с	8 с	Режим обслуживания
274	Жид. топливо: Время постпродувки (без проверки наличия постороннего света)	1	с	Изменение	0,2 с	108 мин	0,2 с	0,2 с	Режим обслуживания

Параметр	Ном. элементов	Единица измерения	Изменение	Диапазон значений		Класс точности	Настройка по умолчанию	Режим доступа	
				Мин.	Макс.				
№	Описание								
276	Жид. топливо: Вход реле минимального давления жидкого топлива 0 = отключ. 1 = активен, начиная со стадии 38 2 = активен, начиная от времени безопасности (TSA)	1	-	Изменение	1	2	1	1	Режим обслуживания
277	Жид. топливо: Вход реле максимального давления жидкого топлива/РОС 0 = отключ. 1 = Реле максимального давления жидкого топлива 2 = РОС	1	-	Изменение	1	2	1	1	Режим обслуживания
281	Жид. топливо: Выбор стадии розжига трансформатора ТА 0 = короткий предрозжиг (ст. 38) 1 = продолжительный предрозжиг (с вентилятором) (ст. 22)	1	-	Изменение	0	1	1	1	Режим обслуживания
284	Жид. топливо: Время постпродувки (t3) (при отключении нагрузки (LR)) - ВКЛ.	1	с	Изменение	1 с	108 мин	0,2 с	1 с	Режим обслуживания
300	ПРОВЕРКИ ГОРЕЛКИ (ТОПЛИВО 1)								
301	Режим работы горелки (линия подачи топлива, модуляция/ступенчатый режим, сервоприводы и т. д.) -- = не определено (удаление кривых) 1 = Gmod 2 = Gr1 мод. 3 = Gr2 мод. 4 = Lo мод. 5 = Lo 2 ступень 6 = Lo 3 ступень 7 = Gmod рнеи 8 = Gr1 мод. возд. 9 = Gr2 мод. возд. 10 = LoGr мод 11 = LoGr - 2 ступень 12 = Lo мод 2 - топл. клапаны 13 = LoGr мод 2 - топл. клапаны 14 = G мод. возд. - без сервопривода 15 = Gr1 мод. возд. - без сервопривода 16 = Gr2 мод. возд. - без сервопривода 17 = Lo 2 ступень, без сервопривода 18 = Lo 3 ступень, без сервопривода 19 = G мод. только газов. сервопривода 20 = Gr1 мод. только газов. сервопривода 21 = Gr2 мод. только газов. сервопривода 22 = Lo мод. только сервоприв. жид. топлива	1	-	Изменить/ обнулить	1	22	1	Не определено	Режим обслуживания
321	(Топливо 1) Газ: Выбор датчика пламени 0 = QRB.../ QRC 1 = ION / QRA	1	-	Изменение	0	1	1	1	Режим обслуживания
322	(Топливо 1) Газ: Выбор функции продувки 0 = отключ. 1 = включ.	1	-	Изменение	0	1	1	1	Режим обслуживания
323	Максимальное количество повторений срабатывания реле минимального давления газа 1 = Повторений нет 2...15 = Количество повторений 16 = Постоянные повторения	1	-	Изменение	1	16	1	16	Режим обслуживания
325	(Топливо 1) Газ: Время продувки	1	с	Изменение	20 с	60 мин	0,2 с	20 с	Режим обслуживания
326	(Топливо 1) Газ: Время до розжига	1	с	Изменение	0,4 с	60 мин	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
330	(Топливо 1) Газ: Интервал 1	1	с	Изменение	0,4 с	60 с	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
332	(Топливо 1) Газ: Интервал 2	1	с	Изменение	0,4 с	60 с	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
333	(Топливо 1) Газ: Время постгорения	1	с	Изменение	0,2 с	60 с	0,2 с	8 с	Режим обслуживания
334	(Топливо 1) Газ: Время постпродувки (без проверки наличия постороннего света)	1	с	Изменение	0,2 с	108 мин	0,2 с	0,2 с	Режим обслуживания
336	(Топливо 1) Газ: Вход реле минимального давления газа 0 = отключ. 1 = реле минимального давления газа (перед топливным клапаном 1 (V1)) 2 = контроль клапанов посредством реле минимального давления (между топливным клапаном 1 (V1) и 2 (V2))	1	-	Изменение	1	2	1	1	Режим обслуживания

№	Описание	Ном. элементов	Единица измерения	Изменение	Диапазон значений		Класс точности	Настройка по умолчанию	Режим доступа
					Мин.	Макс.			
337	(Топливо 1) Газ: Вход реле максимального давления газа/РОС 0 = отключ. 1 = Реле максимального давления газа 2 = РОС 3 = Реле давления блока контроля герметичности	1	-	Изменение	1	2	1	1	Режим обслуживания
341	(Топливо 1) Газ: Контрольная проверка герметичности клапанов 0 = проверка отключена 1 = проверка герметичности клапанов при запуске 2 = проверка герметичности клапанов при выключении 3 = проверка герметичности клапанов при запуске и выключении	1	-	Изменение	0	3	1	2	Режим обслуживания
348	(Топливо 1) Газ: Время постпродувки (t3) (при отключении нагрузки (LR)) - ВКЛ.	1	с	Изменение	1 с	108 мин	0,2 с	1 с	Режим обслуживания
361	(Топливо 1) Жидкое топливо: Выбор датчика пламени 0 = QRB.../ QRC... 1 = ION/QRA...	1	-	Изменение	0	1	1	0	Режим обслуживания
365	(Топливо 1) Жидкое топливо: Время продувки	1	с	Изменение	15 с	60 мин	0,2 с	15 с	Режим обслуживания
366	(Топливо 1) Жидкое топливо: Время до розжига	1	с	Изменение	0,6 с	60 мин	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
370	(Топливо 1) Жидкое топливо: Интервал 1	1	с	Изменение	0,4 с	60 мин	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
372	(Топливо 1) Жидкое топливо: Интервал 2	1	с	Изменение	0,4 с	60 мин	0,2 с	2 с	Режим обслуживания
373	(Топливо 1) Жидкое топливо: Время постгорания	1	с	Изменение	0,2 с	60 с	0,2 с	8 с	Режим обслуживания
374	(Топливо 1) Жидкое топливо: Время постпродувки (без проверки наличия постороннего света)	1	с	Изменение	0,2 с	108 мин	0,2 с	0,2 с	Режим обслуживания
377	(Топливо 1) Жидкое топливо: Вход реле максимального давления жидкого топлива/ РОС 0 = отключ. 1 = Реле максимального давления жидкого топлива 2 = РОС	1	-	Изменение	1	2	1	1	Режим обслуживания
381	(Топливо 1) Жидкое топливо: Выбор стадии розжига трансформатора ТА 0 = короткий предрозжиг (ст. 38) 1 = продолжительный предрозжиг (с вентилятором) (ст. 22)	1	-	Изменение	0	1	1	1	Режим обслуживания
384	(Топливо 1) Жидкое топливо: Время постпродувки (t3) (при отключении нагрузки (LR)) - ВКЛ.	1	с	Изменение	1 с	108 мин	0,2 с	1 с	Режим обслуживания
400 КРИВЫЕ МОДУЛЯЦИИ ВОЗДУХА/ТОПЛИВА									
401	Контроль сервопривода топлива (только при настройке кривой)	13	(°)	Изменение	0°	90°	0,1°	0°; 0°; 15°; не определено	Режим обслуживания
402	Контроль сервопривода воздуха (только при настройке кривой)	13	(°)	Изменение	0°	90°	0,1°	0°; 90°; 45°; не определено	Режим обслуживания
500 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СЕРВОПРИВОДОВ									
501	Положение сервопривода при отсутствии пламени Индекс 0 = положение ожидания Индекс 1 = положение продувки Индекс 2 = положение постпродувки	3	(°)	Изменение	0°	90°	0,1°	0°; 0°; 15°	Режим обслуживания
502	Положение сервопривода при отсутствии пламени Индекс 0 = положение ожидания Индекс 1 = положение продувки Индекс 2 = положение постпродувки	3	(°)	Изменение	0°	90°	0,1°	0°; 90°; 45°	Режим обслуживания
545	Изменение предельного минимального значения модуляции Не определено = 20%	1	%	Изменение/обнуление	20%	100%	0,1%	Не определено	Режим обслуживания
546	Предельное максимальное значение модуляции Не определено = 100%	1	%	Изменение/обнуление	20%	100%	0,1%	Не определено	Режим обслуживания

Параметр		Ном. элементов	Единица измерения	Изменение	Диапазон значений		Класс точности	Настройка по умолчанию	Режим доступа
№	Описание				Мин.	Макс.			
600 СЕРВОПРИВОДЫ									
606	Предельное значение допуска для контроля положения (0,1°) Индекс 0 = топливо Индекс 1 = воздух Более серьезная ошибка положения (точно обнаружен дефект) - > Диапазон останова: (P 606 - 0,6°) при P606	2	(°)	Изменение	0,5°	4°	0,1°	1,7°; 1,7°	Режим обслуживания
645	Конфигурация аналогового выхода 0 = 0...10 В пост. т. 1 = 2...10 В пост. т. 2 = 0/2...10 В пост. т.	1	-	Изменение	0	2	1	2	Режим обслуживания
700 АРХИВ ОШИБОК									
701	Журнал ошибок: 701-725.01.код	25	-	Только для считывания	0	255	1	0	Режим справки
•	Журнал ошибок: 701-725.02.Диагностический код	25	-	Только для считывания	0	255	1	0	Режим справки
•	Журнал ошибок: 701-725.03.Класс ошибки	25	-	Только для считывания	0	6	1	0	Режим справки
•	Журнал ошибок: 701 -725.04.Стадия	25	-	Только для считывания	0	255	1	0	Режим справки
•	Журнал ошибок: 701-725.05.Счетчик запуска	25	-	Только для считывания	0	99999999	1	0	Режим справки
725	Журнал ошибок: 701-725.06.Нагрузка	25	%	Только для считывания	0%	100%	0,1%	0%	Режим справки
900 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ									
903	Текущий выход Индекс 0 = топливо Индекс 1 = воздух	2	%	Только для считывания	0%	100%	0,1%	0%	Режим справки
922	Положение сервоприводов Индекс 0 = топливо Индекс 1 = воздух	2	(°)	Только для считывания	-50°	150°	0,01°	0°	Режим справки
942	Активный источник тепла 1 = выход во время установки кривых 2 = ручной выход 3 = Выход BACS 4 = Аналоговый выход-вход 5 = Выход контактов внешнего регулятора нагрузки	1	-	Только для считывания	0	255	1	0	Режим обслуживания
947	Результат выборки контакта (с кодировкой в битах) Бит 0.0 = 1: Реле минимального давления Бит 0.1 = 2: Реле максимального давления Бит 0.2 = 4: Реле давления для контроля клапанов Бит 0.3 = 8: Реле давления воздуха Бит 0.4 = 16: Контроль нагрузки - размыкание Бит 0.5 = 32: Контроль нагрузки - вкл. Бит 0.6 = 64: Контроль нагрузки - замыкание Бит 0.7 = 128: Цепь аварийной защиты Бит 1.0 = 1: Предохранительный клапан Бит 1.1 = 2: Розжиг Бит 1.2 = 4: Топливный клапан 1 Бит 1.3 = 8: Топливный клапан 2 Бит 1.4 = 16: Топливный клапан 3/ Запальный клапан Бит 1.5 = 32: Сброс	2	-	Только для считывания	0	255	1	0	Режим справки
950	Состояние запроса реле (с кодировкой в битах) Бит 0 = 1: Ав. сигнал Бит 1 = 2: Предохранительный клапан Бит 2 = 4: Розжиг Бит 3 = 8: Топливный клапан 1 Бит 4 = 16: Топливный клапан 2 Бит 5 = 32: Топливный клапан 3/Запальный клапан	1	-	Только для считывания	0	255	1	0	Режим справки
954	Интенсивность пламени	1	%	Только для считывания	0%	100%	1%	0%	Режим справки
960	Действительный расход	1	м ³ /ч, л, ч, фт ³ /ч, галлон/ч	Только для считывания	0	6553,5	0,1	0	Режим справки
961	Состояние внешних модулей и дисплея	1	-	Только для считывания	0	255	1	0	Режим справки
981	Ошибка памяти: код	1	-	Только для считывания	0	255	1	0	Режим справки

Параметр		Ном. элементов	Единица измерения	Изменение	Диапазон значений		Класс точности	Настройка по умолчанию	Режим доступа
№	Описание				Мин.	Макс.			
982	Ошибка памяти: диагностический код	1	-	Только для считывания	0	255	1	0	Режим справки
992	Индикаторы ошибки	10	-	Сброс	0	0xFFFFFFFF FF	1	0	Режим обслуживания

Табл. U

5.13 Рабочий режим

Горелка без комплекта для модуляционного режима работы

После окончания цикла запуска управление модуляцией горелки переходит к дистанционному регулятору TR, который контролирует давление или температуру в котле.

- Если температура или давление низкая(-ое) и термостат/реле давления TR замкнут(-о), горелка постепенно увеличивает мощность до максимального значения (точка P9).
- Если же затем температура или давление увеличиваются до размыкания TR, горелка постепенно уменьшает мощность до МИНИМАЛЬНОГО значения (точка P1). И так далее.

- Горелка выключается, когда тепло, производимое горелкой на минимальной мощности, больше требуемого системой тепла.
- Предельный термостат/реле давления TL размыкается, и блок контроля пламени выполняет стадию отключения.
- Заслонка полностью закрывается, чтобы максимально снизить тепловые потери.

Горелка с комплектом для модуляционного режима работы

Смотри руководство в комплекте с регулятором.

5.14 Отсутствие розжига

Если горелка не включается, если блокируется через 3 сек. от подачи электропитания к клапану газа.

Возможно, что газ не доходит до головки горения за время безопасности 3 сек.

В этом случае следует увеличить расход газа при розжиге.

Поступление газа на муфту определяется по манометру Рис. 53.



ВНИМАНИЕ!

При останове горелки не запускайте горелку больше двух раз подряд во избежание повреждений системы.

Если произошла третья блокировка горелки, свяжитесь с отделом техобслуживания.



ОПАСНОСТЬ

Если происходят дальнейшие аварийные остановки или неполадки в работе горелки, все работы на ней должен выполнять квалифицированный и уполномоченный на это персонал с соблюдением указаний настоящего руководства и действующих законов и нормативных требований.

5.15 Выключение горелки во время работы

Если пламя случайно погасло во время работы, блок контроля пламени выполняет повторный цикл, то есть повторяет стадию запуска один раз и делает еще одну попытку розжига.

Если пламя продолжает отсутствовать, блок контроля пламени переходит в режим блокировки.

5.16 Останов горелки

Останов горелки может быть выполнен:

- при помощи выключателя-разъединителя электрической сети, расположенного на щите котла;
- путем установки переключателя **OFF/ON** (Рис. 5 на стр. 11) в положение **OFF** (0);
- непосредственно на панели, как описано в Процедура

ручной блокировки, после снятия прозрачной защиты, закрывающей панель управления, и откручивания соответствующего винта.

5.17 Последние проверки (при работающей горелке)



<ul style="list-style-type: none"> ➤ Разомкните термостат/реле давления TL. ➤ Разомкните термостат/реле давления TS. 		Горелка должна остановиться.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Установите регулировочное кольцо реле максимального давления газа на предельное минимальное значение. ➤ Поверните регулировочное кольцо реле давления воздуха до предельного минимального значения. ➤ Установите регулировочную ручку реле максимального давления жидкого топлива на предельное минимальное значение шкалы. 		Горелка должна остановиться в положении блокировки.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Выключите горелку и отключите напряжение. ➤ Отсоедините разъем реле минимального давления газа. ➤ Поверните регулировочную ручку реле давления воздуха до предельного максимального значения шкалы. 		Горелка не должна включиться.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Затемните датчик пламени 		Горелка блокируется по причине пропадания пламени

Табл. V



Проверьте, чтобы были хорошо затянуты механические крепежные элементы регулировочных устройств.

6 Техобслуживание

6.1 Примечания по технике безопасности при техобслуживании

Профилактическое техобслуживание очень важно для правильного функционирования, безопасности, производительности и срока службы горелки.

Оно позволяет сократить потребление и вредные выбросы, а также сохранить надежность изделия во времени.



ОПАСНОСТЬ

Техобслуживание и настройку горелки должны выполнять исключительно подготовленные и уполномоченные работники согласно изложенной в данном руководстве информации и в соответствии с нормами и требованиями действующих законов.

Перед выполнением ремонта, очистки или контроля:



ОПАСНОСТЬ

Отключите подачу электропитания на горелку главным выключателем системы.

Убедитесь, что оба источника электропитания выключены.



ОПАСНОСТЬ

Закройте запорный кран топлива.



Дождитесь полного охлаждения компонентов, находящихся в контакте с источниками тепла.

6.2 Программа техобслуживания

6.2.1 Периодичность техобслуживания



Ежегодную проверку системы газового отопления должен выполнять уполномоченный техник фирмы-изготовителя или другой специалист.

6.2.2 Испытание на безопасность с закрытой подачей газа

Для безопасного ввода в эксплуатацию очень важно проверить правильность электрических подключений между газовыми клапанами и горелкой.

С этой целью после проверки подключений по электросхемам горелки выполните цикл запуска с закрытым газовым краном (испытание в сухом состоянии).

- 1 Ручной газовый клапан должен быть закрыт с помощью устройства блокировки/сброса блокировки (процедура по предотвращению несанкционированного включения оборудования).
- 2 Убедитесь в замыкании электрических контактов предельных устройств горелки.
- 3 Проверьте замыкание контакта реле минимального давления газа.
- 4 Выполните попытку запуска горелки.

Цикл запуска должен осуществляться в соответствии со следующими этапами:

- Запуск двигателя вентилятора для продувки.
- Выполнение контроля герметичности газовых клапанов, если предусмотрено.
- Завершение продувки.
- Достижение точки розжига.
- подача питания на трансформатор розжига.
- подача питания на газовые клапаны.

Так как газ закрыт, розжиг горелки невозможен, и блок контроля пламени переходит в состояние предохранительного останова или блокировки.

Фактическое питание газовых клапанов можно проверить посредством тестера; некоторые клапаны оснащены световыми сигналами (или индикаторами положения закрытия/открытия), которые активируются во время подачи питания.



ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ ПИТАНИЕ НА ГАЗОВЫЕ КЛАПАНЫ ПОДАЕТСЯ В НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ ВРЕМЯ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ РУЧНОЙ КЛАПАН, ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДКУ, УСТРАНИТЕ ОШИБКИ И СНОВА ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРИТЕ ИСПЫТАНИЕ.

6.2.3 Контроль и очистка



Для выполнения техобслуживания оператор должен использовать соответствующие инструменты и приборы.

Горение

Выполните анализ продуктов сгорания.

Значительные отклонения по сравнению с предыдущим контролем указывают зоны, требующие более внимательного контроля при техобслуживании.

Головка горения

Откройте горелку и убедитесь, что все детали головки горения:

- находятся в целостном состоянии;
- не деформированы под воздействием высокой температуры;
- не имеют следов грязи, поступающей из окружающей среды;
- не имеют следов коррозии на материалах, из которых они изготовлены;
- правильно расположены.

Убедитесь, что отверстия для выхода газа на этапе розжига в распределителе головки сгорания свободны от грязи или отложений ржавчины.

Горелка

Очистите горелку снаружи.

Вентилятор

Проверьте, чтобы внутри вентилятора и на лопастях крыльчатки не было пыли, так как это снижает расход воздуха и приводит к неправильному горению.

Котел

Очищайте котел в соответствии с поставляемыми в комплекте с ним инструкциями, чтобы поддерживать исходные параметры горения, в частности, сопротивление в камере сгорания и температуру дымовых газов.

Электрический ток на датчике пламени

Протрите пыль со стекла. Чтобы вынуть датчик пламени, сильно потяните его наружу; он вставляется только нажатием.

Минимальное значение для правильного функционирования: 70 мкА.

Более низкое значение может быть вызвано:

- износом датчика;
- низким напряжением (ниже 187 В);
- неправильной регулировкой горелки.

Для измерения используйте микроамперметр постоянного тока на 100 мкА, подключенный последовательно к датчику в соответствии со схемой, с конденсатором 100 мкФ - 1 В пост.т. в параллельном соединении с прибором.




Рис. 52

Горение

Если параметры сгорания, отмеченные в начале операции, не отвечают требованиям действующих правил или не соответствуют хорошему сгоранию, следует обратиться к приведенной ниже таблице и при необходимости связаться с сервисным центром для осуществления необходимых корректировок.

EN 267	Избыток воздуха		CO
	Макс. мощность $\lambda \leq 1,2$	Мин. мощность $\lambda \leq 1,3$	
Макс. теоретическое знач-е CO ₂ 0% O ₂	Настройка CO ₂ %		мг/кВ·ч
	$\lambda = 1,2$	$\lambda = 1,3$	
15,2	12,6	11,5	≤ 100

Табл. W

РАБОТА НА ГАЗЕ

Утечки газа

Убедитесь, что на трубопроводе от счетчика до горелки отсутствуют утечки газа.

Газовый фильтр

Замените газовый фильтр, если он засорен.

Горение

Если параметры сгорания, отмеченные в начале операции, не отвечают требованиям действующих правил или не соответствуют хорошему сгоранию, следует обратиться к приведенной ниже таблице и при необходимости связаться с сервисным центром для осуществления необходимых корректировок.

EN 676	Избыток воздуха		CO	
	Макс. мощность $\lambda \leq 1,2$	Макс. мощность $\lambda \leq 1,3$		
ГАЗ	Макс. теоретическое знач-е CO ₂ 0% O ₂	Настройка CO ₂ %		мг/кВ·ч
		$\lambda = 1,2$	$\lambda = 1,3$	
G 20	11,7	9,7	9	≤ 100
G 25	11,5	9,5	8,8	≤ 100
G 30	14,0	11,6	10,7	≤ 100
G 31	13,7	11,4	10,5	≤ 100

Табл. X

РАБОТА НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ

Насос

Разрежение должно быть менее 0,45 бар.

Шум не должен улавливаться.

В случае нестабильного давления или шума в насосе отсоедините шланг от фильтра линии и закачайте топливо из резервуара рядом с горелкой.

Это позволит определить, является ли всасывающий трубопровод или насос причиной неисправностей.

Если причина неисправностей во всасывающем трубопроводе, проконтролируйте, чтобы не был засорен фильтр на линии или вход воздуха в канале.

Фильтры

Проверьте фильтрующие корзины линии и форсунки системы.

При необходимости очистите или замените их.

Если внутри насоса заметна ржавчина или другие загрязнения, откачайте отдельным насосом воду и другие осевшие загрязнения со дна емкости.

Форсунки

Рекомендуется ежегодно заменять форсунки во время периодического техобслуживания.

Не очищайте отверстие форсунок.

Шланги

Проверьте, чтобы они находились в хорошем состоянии.

Емкость

Примерно каждые 5 лет откачивайте воду со дна емкости отдельным насосом.

6.2.4 Контроль давления воздуха и газа на головке горения

Для выполнения этой операции необходимо использовать манометр для измерения давления воздуха и газа на головке сгорания, как показано на Рис. 53.




Рис. 53

6.2.5 Компоненты безопасности

Компоненты безопасности должны заменяться по истечении срока службы, указанного в Табл. Y. Указанные рабочие ресурсы не относятся к гарантийным условиям, приведенным в условиях поставки или оплаты.

Компонент безопасности	Рабочий ресурс
Блок контроля пламени	10 лет или 250 000 рабочих циклов
Датчик пламени	10 лет или 250 000 рабочих циклов
Газовые клапаны (электромагнитного типа)	10 лет или 250 000 рабочих циклов
Реле давления	10 лет или 250 000 рабочих циклов
Регулятор давления	15 лет
Сервопривод (электронный кулачок) (при наличии)	10 лет или 250 000 рабочих циклов
Клапан жидкого топлива (электромагнитного типа) (при наличии)	10 лет или 250 000 рабочих циклов
Регулятор топлива (при наличии)	10 лет или 250 000 рабочих циклов
Топливные трубы/ фитинги (металлические) (при наличии)	10 лет
Крыльчатка вентилятора	10 лет или 500 000 запусков

Табл. Y

6.2.6 Измерение сигнала пламени

Горелка оснащена датчиком контроля наличия пламени.

Минимальный ток для работы блока контроля пламени составляет 70 мкА. Панель оператора отображает «30%» (см. Список параметров, параметр 954).

Горелка подает гораздо больший ток, поэтому, как правило, не требуется никаких проверок.

Тем не менее при необходимости измерить ток датчика пламени, следуйте инструкциям, описанным в «Программа техобслуживания» на стр. 57.

6.2.7 Регулировка датчика оборотов

Датчик оборотов E) (Рис. 55) расположен внутри крышки двигателя вентилятора A). Он измеряет скорость вращения двигателя через считывающую пластину B), которая жестко закреплена на двигателе.



ВНИМАНИЕ!

Соблюдение размера, указанного на Рис. 55, обязательно.

Датчик оборотов поставляется с завода уже откалиброванным. В случае необходимости его обслуживания или замены выполните следующие действия:

- открутите 4 винта C);
- с помощью плоской отвертки сдвиньте пластину D) в радиальном направлении;
- по окончании регулировки затяните винты C).




ВНИМАНИЕ!

Проверьте, чтобы были хорошо затянуты механические крепежные элементы регулировочных устройств.


6.2.8 Замена/обслуживание инвертора

Если необходимо заменить или обслужить инвертор, открутите четыре винта 1) (Рис. 56) и выполните последовательность демонтажа, как показано на рисунке сбоку.




S8171

Рис. 54



20078649

Рис. 55



S9517

Рис. 56

6.3 Открытие горелки



ОПАСНОСТЬ

Отключите подачу электропитания на горелку главным выключателем системы.

Убедитесь, что оба источника электропитания выключены.



ОПАСНОСТЬ

Закройте запорный кран топлива.



Дождитесь полного охлаждения компонентов, находящихся в контакте с источниками тепла.

- Ослабьте 4 винта 1) (Рис. 57) и снимите кожух 2).
- Отсоедините дизельные шланги, открутив штуцеры 3).
- Отсоедините тягу 4) от сектора 5).
- Установите удлинители из комплекта поставки на направляющие 6).
- Установите винты 10).
- Отсоедините штуцер реле максимального давления газа.
- Отверните винты 7) и отодвиньте горелку по направляющим 6) примерно на 100 мм.
- Отсоедините кабели датчика и электрода и до упора отодвиньте горелку назад.

Теперь можно извлечь внутреннюю часть 8) после удаления винта 9).




Рис. 57

6.4 Закрытие горелки

- Продвиньте горелку примерно на 100 мм от муфты.
- Демонтируйте оба удлинителя с направляющих 6).
- Вновь закрутите винты 10) на направляющих горелки.
- Вставьте кабели и задвиньте горелку до упора.
- Подсоедините штуцер реле максимального давления газа.
- Установите винты 7) и осторожно потяните наружу провода датчика и электрода до их слабого натяжения.
- Соедините тягу 4) с сектором 5).
- Соедините дизельные шланги штуцерами.



После техобслуживания, очистки и контроля установите на место кожух и все защитные и предохранительные устройства горелки.

7 Неисправности - Причины - Способ устранения

В случае неисправностей при розжиге или во время работы горелка выполнит «безопасный останов», идентифицируемый загоранием красного индикатора блокировки горелки.

На дисплее панели управления оператора поочередно будет отображаться код блокировки и соответствующая диагностика.

Для восстановления пусковых условий см. Процедура сброса блокировки.

Как только горелка запускается, отключается красная лампа.



ВНИМАНИЕ!

При останове горелки не запускайте горелку больше двух раз подряд во избежание повреждений системы. Если произошла третья блокировка горелки, свяжитесь с отделом техобслуживания.



ОПАСНОСТЬ

Если происходят дальнейшие аварийные остановки или неполадки в работе горелки, все работы на ней должен выполнять квалифицированный и уполномоченный на это персонал с соблюдением указаний настоящего руководства и действующих законов и нормативных требований.

7.1 Список кодов ошибки

Код ошибки	Диагностический код	Значение системы LMV 26...	Рекомендуемые меры
Нет связи		Отсутствует связь между LMV 26... и RDI21...	Проверьте подключение между блоком контроля пламени и дисплеем RDI21...
2	#	В конце TSA1 не появляется пламя	
	1	По истечении времени безопасности 1 (TSA1) не появляется пламя	
	2	По истечении времени безопасности 2 (TSA2) не появляется пламя	
	4	По истечении времени безопасности 1 (TSA1) не появляется пламя (версия программного обеспечения ≤ V02.00)	
3	#	Ошибка давления воздуха	
	0	Реле давления воздуха выкл.	
	1	Реле давления воздуха вкл.	
	4	Давление воздуха вкл. - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	20	Давление воздуха, давление топлива вкл. - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	68	Давление воздуха, РОС вкл. - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	84	Давление воздуха, давление топлива, РОС вкл. - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
4	#	Посторонний свет	
	0	Посторонний свет во время запуска	
	1	Посторонний свет во время выключения	
	2	Посторонний свет во время запуска - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	6	Посторонний свет во время запуска, давление воздуха - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	18	Посторонний свет во время запуска, давление топлива - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	24	Посторонний свет во время запуска, давление воздуха, давление топлива - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	66	Посторонний свет во время запуска, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	70	Посторонний свет во время запуска, давление воздуха, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	82	Посторонний свет во время запуска, давление топлива, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	86	Посторонний свет во время запуска, давление воздуха, давление топлива, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
7	#	Пропадание пламени	
	0	Пропадание пламени	
	3	Пропадание пламени (версия программного обеспечения ≤ V02.00)	

Код ошибки	Диагностический код	Значение системы LMV 26...	Рекомендуемые меры
	3...255	Пропадание пламени во время тестирования TÜV (проверка пропадания пламени)	Диагностика охватывает период времени от закрытия топливных клапанов до точки обнаружения пропадания пламени (разрешение 0,2 с → значение 5 = 1 с).
12	#	Проверка герметичности клапанов	
	0	Утечка V1	<u>Испытание на утечку</u> Проверьте, нет ли утечек клапана со стороны газа. Проверьте электропроводку и убедитесь, что цепь разомкнута.
	1	Утечка V2	<u>Испытание на утечку</u> Проверьте, нет ли утечек клапана со стороны горелки. Проверьте, замкнуто ли реле давления испытания на герметичность (PGVP), когда нет давления газа. Проверьте электропроводку и проконтролируйте, присутствует ли короткое замыкание.
	2	Контроль герметичности клапанов невозможен	Контроль герметичности клапанов активен, но реле минимального давления было выбрано как вход X9-04 (проверьте параметры 238 и 241).
	3	Контроль герметичности клапанов невозможен	Контроль герметичности клапанов активен, но не был присвоен ни один вход (проверьте параметры 236 и 237).
	4	Контроль герметичности клапанов невозможен	Контроль герметичности клапанов активен, но были присвоены 2 входа (выполните конфигурацию параметра 237 или реле максимального давления газа/РОС).
	5	Контроль герметичности клапанов невозможен	Контроль герметичности клапанов активен, но были присвоены 2 входа (проверьте параметры 236 и 237).
14	#	РОС	
	0	РОС разомкнут	Проверьте, замкнут ли контакт закрытия клапана
	1	РОС замкнут	Проверьте электропроводку. Убедитесь, что контакт закрытия клапана размыкается при управлении клапаном.
	64	РОС разомкнут - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	Проверьте электропроводку. Проверьте, замкнут ли контакт закрытия клапана.
19	80	Давление топлива, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	Проверьте, чтобы реле давления было замкнуто, когда нет давления топлива. Проверьте, нет ли короткого замыкания.
20	#	Pmin	
	0	Реле минимального давления газа/жидкого топлива отсутствует	Проверьте непрерывность линии.
	1	Нехватка газа - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	Проверьте непрерывность линии.
21	#	Pmax/РОС	
	0	Pmax: Давления газа/жидкого топлива превышено РОС: РОС разомкнут (версия программного обеспечения ≤ V02.00)	Проверьте электропроводку. РОС: проверьте, замкнут ли контакт закрытия клапана
	1	РОС замкнут (версия программного обеспечения ≤ V02.00)	Проверьте электропроводку. Убедитесь, что контакт закрытия клапана размыкается при управлении клапаном.
	64	РОС разомкнут - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске (версия программного обеспечения ≤ V02.00)	Проверьте электропроводку. Убедитесь, что контакт клапана размыкается при проверке клапана.
22 OFF S	#	Цель аварийной защиты/Фланец горелки	
	0	Цель аварийной защиты разомкнута/Фланец горелки открыт	
	1	Цель аварийной защиты разомкнута/Фланец горелки открыт - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	3	Цель аварийной защиты/Фланец горелки, посторонний свет - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	5	Цель аварийной защиты/Фланец горелки, давление воздуха - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	17	Цель аварийной защиты/Фланец горелки, давление топлива - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	19	Цель аварийной защиты/Фланец горелки, посторонний свет, давление топлива - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	21	Цель аварийной защиты/Фланец горелки, давление воздуха, давление топлива - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	

Код ошибки	Диагностический код	Значение системы LMV 26...	Рекомендуемые меры
	23	Цепь аварийной защиты/Фланец горелки, посторонний свет, давление воздуха, давление топлива - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	65	Цепь аварийной защиты/Фланец горелки, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	67	Цепь аварийной защиты/Фланец горелки, посторонний свет, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	69	Цепь аварийной защиты/Фланец горелки, давление воздуха, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	71	Цепь аварийной защиты/Фланец горелки, посторонний свет, давление воздуха, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	81	Цепь аварийной защиты/Фланец горелки, давление топлива, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	83	Цепь аварийной защиты/Фланец горелки, посторонний свет, давление топлива, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	85	Цепь аварийной защиты/Фланец горелки, давление воздуха, давление топлива, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
	87	Цепь аварийной защиты/Фланец горелки, посторонний свет, давление воздуха, давление топлива, РОС - Блокировка из-за аварийного сигнала при пуске	
50-58	#	Внутренняя ошибка	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
60	0	Внутренняя ошибка: Нет никакого действующего устройства управления нагрузкой	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
65-67	#	Внутренняя ошибка	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
70	#	Ошибка в управлении топливом/воздухом: Положение расчета при модуляции	
	23	Недействительная нагрузка	Нет действующей нагрузки
	26	Точки кривой не определены	Отрегулируйте точки кривой на всех исполнительных механизмах
71	#	Не определено специальное положение	
	0	Положение ожидания	Настройте положение ожидания на всех используемых сервоприводах.
	1	Положение продувки	Задайте положение продувки для всех используемых сервоприводов
	2	Положение постпродувки	Задайте положение постпродувки для всех используемых сервоприводов
	3	Положение розжига	Задайте положение розжига для всех используемых сервоприводов.
72	#	Внутренняя ошибка управления топливом/воздухом	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
73	#	Внутренняя ошибка управления топливом/воздухом: положение многошагового расчета	
	23	Расчет положения, нагрузка на ступенях недействительна	Нет действующей нагрузки
	26	Расчет положения, точки кривой ступеней не определены	Отрегулируйте точки кривой для всех сервоприводов
75	#	Внутренняя ошибка контроля соотношением топлива/воздуха: циклический контроль данных	
	1	Проверка синхронизации данных, текущая нагрузка отличается	
	2	Проверка синхронизации данных, целевая нагрузка отличается	
	4	Проверка синхронизации данных, целевые положения отличаются	
	16	Проверка синхронизации данных, достигнуты другие положения	
76	#	Внутренняя ошибка управления топливом/воздухом	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
85	#	Ошибка контрольного положения сервопривода	

Код ошибки	Диагностический код	Значение системы LMV 26...	Рекомендуемые меры
	0	Ошибка контрольного положения сервопривода топлива	Сбой при достижении контрольного положения сервопривода топлива. Было невозможно достичь контрольной точки. 1. Проверьте, не перепутаны ли местами сервоприводы. 2. Проверьте, не заблокирован или не перегружен ли сервопривод.
	1	Ошибка контрольного положения сервопривода воздуха	Сбой при достижении контрольного положения сервопривода воздуха. Было невозможно достичь контрольной точки. 1. Проверьте, не перепутаны ли местами сервоприводы. 2. Проверьте, не заблокирован или не перегружен ли сервопривод.
	Бит 7 Значимость ≥ 128	Ошибка достижения контрольного положения из-за изменения параметра	Была изменена настройка параметров сервопривода (например, контрольное положение). Эта ошибка будет отображена для запуска процедуры нахождения нового контрольного положения.
86	#	Ошибка сервопривода топлива	
	0	Ошибка положения	Целевое положение не может быть достигнуто в пределах требуемого диапазона допуска. 1. Проверьте, не заблокирован или не перегружен ли сервопривод.
	Бит 0 Значимость 1	Цепь разомкнута	Разомкнутая цепь на линии подключения сервопривода 1. Проверьте электропроводку (напряжение между контактами 5 или 6 и 2 разъема X54 должно быть $> 0,5$ V).
	Бит 3 Значимость ≥ 8	Слишком крутая кривая с точки зрения соотношения рампы	Наклон кривой может соответствовать максимальному изменению положения на 31° между 2 точками кривой модуляции.
	Бит 4 Значимость ≥ 16	Отклонение секции относительно последнего контрольного положения	Перегрузка или механическое кручение сервопривода 1. Проверьте, не заблокирован ли сервопривод на какой-либо точке своего диапазона действия. 2. Проверьте, достаточен ли крутящий момент для конкретного вида применения.
87	#	Ошибка сервопривода воздуха	
	0	Ошибка положения	Целевое положение не может быть достигнуто в пределах требуемого диапазона допуска. 1. Проверьте, не заблокирован или не перегружен ли сервопривод.
	Бит 0 Значимость 1	Цепь разомкнута	Разомкнутая цепь на линии подключения сервопривода 1. Проверьте электропроводку (напряжение между контактами 5 или 6 и 2 разъема X54 должно быть $> 0,5$ V).
	Бит 3 Значимость ≥ 8	Слишком крутая кривая с точки зрения соотношения рампы	Наклон кривой может соответствовать максимальному изменению положения на 31° между 2 точками кривой модуляции.
	Бит 4 Значимость ≥ 16	Отклонение секции относительно последнего контрольного положения	Перегрузка или механическое кручение сервопривода 1. Проверьте, не заблокирован ли сервопривод на какой-либо точке своего диапазона действия. 2. Проверьте, достаточен ли крутящий момент для конкретного вида применения.
90-91	#	Внутренняя ошибка контроля горелки	
93	#	Ошибка приема сигнала пламени	
	3	Короткое замыкание датчика	Короткое замыкание в датчике QRB... 1. Проверьте электропроводку. 2. Возможно, что датчик пламени поврежден.
95	#	Ошибка контроля реле	
	3 Трансф. розжига 4 Топливный клапан 1 5 Топливный клапан 2 6 Топливный клапан 3	Внешнее питание - Активный контакт	Проверьте электропроводку.
96	#	Ошибка контроля реле	
	3 Трансф. розжига 4 Топливный клапан 1 5 Топливный клапан 2 6 Топливный клапан 3	Слиплись контакты реле	Проверьте контакты: 1. Блок контроля пламени подключен к источнику питания: выход вентилятора должен быть выключен. 2. Отключите питание. Отсоедините вентилятор. Не допускается активное сопротивление между выходом вентилятора и нейтральным проводником. В случае сбоя при выполнении одного из 2 тестов замените блок контроля пламени, так как контакты слиплись окончательно и больше не гарантируется безопасность.
97	#	Ошибка контроля реле	

Код ошибки	Диагностический код	Значение системы LMV 26...	Рекомендуемые меры
	0	Контакты реле слиплись или питание на предохранительное реле подается от внешнего источника питания	Проверьте контакты: 1. Блок контроля пламени подключен к источнику питания: выход вентилятора должен быть выключен. 2. Отключите питание. Отсоедините вентилятор. Не допускается активное сопротивление между выходом вентилятора и нейтральным проводником. В случае сбоя при выполнении одного из 2 тестов замените блок контроля пламени, так как контакты слиплись окончательно и больше не гарантируется безопасность.
98	#	Ошибка контроля реле	
	2 Предохранительный клапан 3 Трансф. розжига 4 Топливный клапан 1 5 Топливный клапан 2 6 Топливный клапан 3	Реле не включается	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок
99	#	Внутренняя ошибка контроля реле	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
	3	Внутренняя ошибка контроля реле	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени Версия программного обеспечения V03.10: Если при стандартизации VSD возникает ошибка C:99 D:3, то в начале стадии продувки (параметр 210 = 0) временно отключите функцию аварийного сигнала или прервите сигнал регулятора-вкл.
100	#	Внутренняя ошибка контроля реле	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
105	#	Внутренняя ошибка выборки контакта	
	0 Реле мин. давления 1 Реле макс. давления 2 Реле давления для тестирования клапана 3 Реле давления воздуха 4 Регулятор нагрузки разомкнут 5 Регулятора нагрузки вкл./выкл. 6 Регулятор нагрузки замкнут 7 Цепь аварийной защиты/Фланец горелки 8 Предохранительный клапан 9 Трансф. розжига 10 Топливный клапан 1 11 Топливный клапан 2 12 Топливный клапан 3 13 Сброс	Блокировка при возникновении неисправности	Это может быть вызвано емкостными нагрузками или напряжением постоянного тока на главном источнике питания блока контроля пламени. Диагностический код указывает на вход, где возникла неисправность.
106-108	#	Внутренняя ошибка запроса контакта	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
110	#	Внутренняя ошибка тестирования контроля напряжения	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
111	0	Низкое напряжение питания	Недостаточное сетевое напряжение Преобразование диагностического кода Значение напряжения (230 В переменного тока: 1,683)
112	0	Восстановление напряжения питания	Код неисправности для выполнения сброса при восстановлении питания (отсутствие ошибки)
113	#	Внутренняя ошибка контроля сетевого напряжения	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
115	#	Внутренняя ошибка счетчика блока контроля пламени	
116	0	Рабочий ресурс блока контроля пламени в критическом диапазоне (250 000 запусков)	Превышен предусмотренный срок службы блока контроля пламени. Замените его.
117	0	Превышен рабочий ресурс блока контроля пламени	Был достигнут порог выключения.
120	0	Прерывание входа счетчика ограничения подачи топлива	Слишком много импульсов помех на входе топливного счетчика. Улучшите электромагнитную совместимость.
121-124	#	Внутренняя ошибка доступа EEPROM	Выполните сброс, повторите и проверьте последнюю настройку параметров. Восстановите блок параметров: при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени.

Код ошибки	Диагностический код	Значение системы LMV 26...	Рекомендуемые меры
125	#	Внутренняя ошибка доступа к считыванию EEPROM	Выполните сброс, повторите и проверьте последнюю настройку параметров. При повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени.
126	#	Внутренняя ошибка доступа к записи EEPROM	Выполните сброс, повторите и проверьте последнюю настройку параметров. При повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени.
127	#	Внутренняя ошибка доступа EEPROM	Выполните сброс, повторите и проверьте последнюю настройку параметров. Восстановите блок параметров: при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени.
128	0	Внутренняя ошибка доступа к EEPROM - синхронизация при инициализации	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени.
129	#	Внутренняя ошибка доступа к EEPROM - синхронизация команд	Выполните сброс, повторите и проверьте последнюю настройку параметров. При повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени.
130	#	Внутренняя ошибка доступа к EEPROM - тайм-аут	Выполните сброс, повторите и проверьте последнюю настройку параметров. При повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени.
131	#	Внутренняя ошибка доступа к EEPROM - страница прервана	Выполните сброс, повторите и проверьте последнюю настройку параметров. При повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени.
132	#	Внутренняя ошибка инициализации журнала EEPROM	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени.
133-135	#	Внутренняя ошибка доступа к EEPROM - требуется синхронизация	Выполните сброс, повторите и проверьте последнюю настройку параметров. При повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени.
136	1	Восстановление запущено	Началось восстановление резервной копии (ошибки отсутствуют)
137	#	Внутренняя ошибка - резервное копирование/ восстановление	
	157 (-99)	Восстановление - ок, но резервное копирование < по сравнению с данными, заданными текущей системой	Сброс прошел успешно, но установленных данных резервной копии меньше данных, присутствующих в настоящее время в системе.
	239 (-17)	Резервное копирование - ошибка записи в память резервной копии на RDI21...	Выполните сброс и повторите резервное копирование.
	240 (-16)	Восстановление - резервной копии нет на RDI21...	Резервная копия отсутствует на RDI21...
	241 (-15)	Восстановление - Перебои, связанные с неприменимыми ASN	Резервная копия содержит неприменимый ASN и не может восстановить блок
	242 (-14)	Резервное копирование - выполненная резервная копия является несоответствующей	Резервная копия неправильная и не может быть перенесена
	243 (-13)	Резервное копирование - несоответствующее сравнение данных между внутренними микропроцессорами	Выполните сброс и повторите резервное копирование.
	244 (-12)	Резервные данные несовместимы	Данные резервной копии несовместимы с текущей версией программного обеспечения; восстановление невозможно
	245 (-11)	Ошибка доступа к параметру Restore_Complete	Выполните сброс и повторите резервное копирование.
	246 (-10)	Сброс - тайм-аут во время записи в память EEPROM	Выполните сброс и повторите резервное копирование.
	247 (-9)	Полученные данные несовместимы	Набор данных резервной копии недействителен, восстановление невозможно
	248 (-8)	В настоящее время нельзя осуществить сброс	Выполните сброс и повторите резервное копирование.
	249 (-7)	Восстановление - сбой, вызванный неправильной идентификацией горелки	Резервное копирование имеет неадекватную идентификацию горелки и не должно передаваться на блок контроля пламени
	250 (-6)	Резервное копирование - Циклический контроль избыточности страницы неправильный	Набор данных резервной копии недействителен, восстановление невозможно
	251 (-5)	Резервное копирование - идентификация горелки не определена	Определите идентификацию горелки и повторите резервное копирование.
	252 (-4)	После восстановления остаются сбои со страницами	Выполните сброс и повторите резервное копирование.
	253 (-3)	В настоящее время нельзя осуществить сброс	Выполните сброс и повторите резервное копирование.
	254 (-2)	Сбой из-за ошибки передачи	Выполните сброс и повторите резервное копирование.
	255 (-1)	Прерывание из-за тайм-аута во время восстановления	Выполните сброс, проверьте подключения и повторите резервное копирование.
146	#	Тайм-аут интерфейса автоматизации системы	См. документацию пользователя Modbus (A7541)
	1	Тайм-аут Modbus	
150	#	Тестирование TÜV	
	1 (-1)	Недействительная стадия	Тестирование TÜV может быть запущено только на стадии 60 (во время работы)
	2 (-2)	Слишком низкая мощность тестирования TÜV по умолчанию	Мощность тестирования TÜV должна быть меньше нижнего предела мощности

Код ошибки	Диагностический код	Значение системы LMV 26...	Рекомендуемые меры
	3 (-3)	Слишком высокая мощность тестирования TÜV по умолчанию	Мощность тестирования TÜV должна быть больше верхнего предела мощности
	4 (-4)	Останов вручную	Нет ошибки: Ручной останов тестирования TÜV пользователем
	5 (-5)	Тайм-аут тестирования TÜV	Пламя не пропадает после закрытия топливных клапанов 1. Проверьте на наличие постороннего света. 2. Проверьте, нет ли короткого замыкания. 3. Проконтролируйте утечки клапанов.
165	#	Внутренняя ошибка	
166	0	Внутренняя ошибка сброса сторожевой схемы	
167	#	Ручная блокировка	Блок контроля пламени был заблокирован вручную (ошибка отсутствует)
	1	Ручная блокировка с помощью команды дистанционного сброса блокировки	
	2	Ручная блокировка от RDI21...	
	3	Ручная блокировка от интерфейса ПК	
	8	Ручная блокировка от RDI21... Тайм-аут/связь прервана	Во время настройки кривой посредством панели управления RDI21... истек тайм-аут рабочего меню (настройка через параметр 127) или прервалась связь между LMV 26... и RDI21...
	9	Ручная блокировка от интерфейса ПК Сбой связи	Во время настройки кривой посредством интерфейса ПК связь между LMV 26... и панелью управления была прервана более чем на 30 секунд
	33	Ручная блокировка после того, как PC Tool выполнил попытку перезагрузки	PC Tool сделал попытку восстановления, несмотря на исправную работу системы
168-171	#	Внутренняя ошибка управления	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
200 выкл.	#	Безошибочная система	Нет ошибки
201 выкл. В-А	#	Блокировка или ошибка при запуске	Блокировка или ошибка из-за отсутствия настройки параметров блока
	Бит 0 Значимость 1	Нет действующего режима работы	
	Бит 1 Значимость 2..3	Топливная рампа не определена	
	Бит 2 Значимость 4..7	Кривая не определена	
	Бит 3 Значимость 8..15	Скорость стандартизации не определена	
	Бит 4 Значимость 16..31	Резервное копирование/Восстановление невозможно	
202	#	Выбор внутреннего режима работы	Переустановите режим работы (параметр 201)
203	#	Внутренняя ошибка	Переустановите режим работы (параметр 201) Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
204	Номер стадии	Останов программы	Активный останов программы (ошибка отсутствует)
205	#	Внутренняя ошибка	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
206	0	Комбинация блока контроля пламени - панели оператора не допускается	
207	#	Совместимость блока контроля пламени - панели оператора	
	0	Устаревшая версия блока контроля пламени	
	1	Устаревшая версия панели оператора	
208-209	#	Внутренняя ошибка	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
210	0	Выбранный режим работы не запускается для базового блока	Выберите свободный режим работы базового блока
240	#	Внутренняя ошибка	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
245	#	Внутренняя ошибка	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени
250	#	Внутренняя ошибка	Выполните сброс; при повторном появлении ошибки замените блок контроля пламени

Табл. Z

A Приложение - Дополнительные принадлежности

Комплект регулировки мощности для модуляционного режима работы

В модуляционном режиме работы горелка непрерывно регулирует мощность под запрос в тепле, обеспечивая значительную стабильность контролируемого параметра: температуры или давления.

Необходимо заказать два компонента:

- регулятор мощности, который устанавливается на горелке;
- датчик, который устанавливается на теплогенераторе.

Параметр для контроля		Датчик		Регулятор мощности	
	Регулировочный диапазон	Тип	Код	Тип	Код
Температура	от минус 100 до плюс 500 °C	PT 100	3010110	RWF50	20099869
Давление	0...2,5 бар 0...16 бар	Датчик с выходом 4...20 мА	3010213 3010214	RWF55	20099905

Комплект EMI и ферритовых фильтров

Горелка	Код
RLS 68-120/EVi MX	20122917

Комплект непрерывной продувки

Горелка	Код
RLS 68-120/EVi MX	3010094

Комплект шумопоглотителя

Горелка	Код
RLS 68-120/EVi MX	3010404

Комплект трубок

Горелка	Код
RLS 68/EVi MX	20006401
RLS 120/EVi MX	20006402

Комплект программного интерфейса (ACS410 + OCI410.30) - уровень обслуживания

Горелка	Код
RLS 68-120/EVi MX	3010436

Комплект интерфейса Modbus

Горелка	Модель	Код
RLS 68-120/EVi MX	OCI412	3010437


Газовые ramпы согласно стандарту EN 676


Обращайтесь к руководству.

В Приложение - Схема электроцита

1	Оглавление схем
2	Указатель ссылок
3	Однолинейная схема мощности
4	Однолинейная схема мощности
5	Функциональная схема LMV26...
6	Функциональная схема LMV26...
7	Функциональная схема LMV26...
8	Функциональная схема LMV26...
9	Функциональная схема LMV26...
10	Электрические подключения, выполняемые монтажником.
11	Электрические подключения, выполняемые монтажником.
12	Функциональная схема RWF50...

2 Указатель ссылок






BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU
 BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ
 BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN
 YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB
 GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN
 RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT
 WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS
 OG = ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE
 VT = VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT
 GY = GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU
 PK = ROSA / PINK / ROSE / ROSA
 GD = ORO / GOLD / OR / GOLD
 TO = TURCHESE / TURKUISE / TURKUISE / TURKUSBLAU
 SR = ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
 GNYE = GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN

Sheet : 4

SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA

EINDRAHTIGES LEISTUNGSSCHEMA


LAYOUT OF UNIFILAR OUTPUT




RLS 68/EVI (w)

BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU	YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB	WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS	GY = GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU	TO = TURCHESE / TURQUOISE / TURKOISE / TURKSBLAU
BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ	GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN	OG = ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE	PK = ROSA / PINK / ROSE / ROSA	SR = ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN	RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT	VT = VIOLETTA / VIOLET / VIOLET / VIOLETT	GD = ORO / GOLD / OR / GOLD	GNYE = GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN


SCHEMA FUNZIONALE LMV26... OPERATIONAL LAYOUT LMV26... BETRIEBSSCHEMA LMV26... SCHEMA FONCTIONAL LMV26... Sheet : 7






BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU
 BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ
 BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN
 YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB
 GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN
 RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT
 WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS
 OG= ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE
 VT= VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT
 GY= GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU
 PK= ROSA / PINK / ROSE / ROSA
 GD= ORO / GOLD / OR / GOLD
 TO= TURCHESE / TURKUISE / TURKUISE / TURKUSBLAU
 SR= ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
 GNYE= GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN


SCHEMA FUNZIONALE LMV26...
 OPERATIONAL LAYOUT
 BETRIEBSSCHEMA LMV26...
 SCHEMA FONCTIONAL LMV26...




POSSIBILITY OF PROBE INPUT




MODULATION INPUT WITH QBEG20-P....




POSSIBILITY OF MODULATION INPUT WITH RIELLO PROBES




SERVICE




OPTIONAL



CLIMATIC COMPENSATION



POSSIBILITY OF SETPOINT INPUT AND SETPOINT SHIFT



- BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU
- BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ
- BN = MARRONE / BROWN / HARRON / BRAUN
- YE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB
- GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN
- RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT
- WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS
- OG = ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE
- VT = VIOLETTA / VIOLET / VIOLET / VIOLETT
- GY = GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU
- PK = ROSA / PINK / ROSE / ROSA
- GD = ORO / GOLD / OR / GOLD
- TO = TURCHESE / TURQUOISE / TURQUOISE / TURKISBLAU
- SR = ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
- GNYE = GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN

SCHEMA FUNZIONALE RWF50... OPERATIONAL LAYOUT

BETRIEBSSCHEMA RWF50...

SCHEMA FONCTIONNEL RWF50.

Условные обозначения в электрических схемах

+BB	Компоненты горелки	S1	Переключатель вкл./выкл.
+BC	Компоненты котла	S5	Переключатель топлива
A1	Блок контроля пламени и соотношения воздуха/ топлива	SM1	Сервопривод воздуха
A2	Панель управления оператора	SM2	Сервопривод газа
B	Фильтр защиты от радиопомех	TA	Трансформатор розжига
B1	Регулятор мощности RWF50	TL	Предельный термостат/реле давления
B2	Счетчик топлива	TR	Регулировочный термостат/реле давления
BA	Вход питания пост. тока 4...20 мА	TS	Предохранительный термостат/реле давления
BA1	Вход питания пост.тока 4...20 мА для дистанционного изменения заданных значений	VFOil	Рабочий клапан для дизельного топлива
BP	Датчик давления	VROil	Регулировочный клапан дизельного топлива
BP1	Датчик давления	VR1Oil	Регулировочный клапан дизельного топлива
BR	Потенциометр дистанционной настройки	VSOil	Предохранительный клапан жидкого топлива
BT1	Термоэлектрический датчик	X1	Клеммник горелки
BT2	Двухпроводный датчик Pt100	X2	Клеммник для инвертора и датчика оборотов
BT3	Трехпроводный датчик Pt100	X4	4-контактный штекер
BT4	Трехпроводный датчик Pt100	X6	6-контактный штекер
BTEXT	Наружный датчик для компенсации значений по температуре	X7	7-контактный штекер
BV	Вход напряжения пост. тока 0...10 В	XP1	Разъем для комплекта регулятора мощности RWF50
BV1	Вход напряжения пост. тока 0...10 В для дистанционного изменения заданных значений	XP4	4-полюсный разъем
F2	Термореле двигателя насоса	XP7	7-полюсный разъем
FU1	Плавкие предохранители трехфазного питания	XP6	6-полюсный разъем
G2	Датчик оборотов	XPД	Разъем панели управления
GF	Инвертор	XPGM	Разъем реле максимального давления газа
H	Дистанционная сигнализация блокировки	XPGMin	Разъем реле минимального давления газа
h1	Счетчик рабочих часов	XPGVP	Разъем реле давления газа для контроля герметичности газа
IN	Ручной выключатель горелки	XPOilMax	Разъем реле максимального давления жидкого топлива
K1	Реле K1 (сухие контакты FLAME ALIGHT)	XPOilMin	Разъем реле минимального давления жидкого топлива
K2	Реле K2 (сухие контакты BURNER LOCK-OUT)	Y	Регулировочный клапан газа + предохранительный клапан газа
K3	Реле K3 (сухие контакты VSD ALARM/ OVERLOAD)		
K4	Реле K4 (VSD ON/OFF)		
KG	Реле KG для работы на газе		
KMP	Контактор двигателя насоса		
KO	Реле КО работы на дизельном топливе		
MP	Двигатель насоса		
MV	Двигатель вентилятора		
OCI	Интерфейс связи с системой Modbus		
PA	Реле давления воздуха		
PE	Заземление горелки		
PGM	Реле максимального давления газа		
PGMin	Реле минимального давления газа		
PGVP	Реле давления газа для контроля герметичности по газу		
POilMin	Реле минимального давления жидкого топлива		
POilMax	Реле максимального давления жидкого топлива		
Q1	Разъединитель трехфазной линии		
Q2	Разъединитель однофазной линии		
QRA	Датчик пламени		
RS	Кнопка дистанционного сброса блокировки горелки		

RIELLO

RIELLO S.p.A.
I-37045 Legnago (VR)
Тел.: +39.0442.630111
[http:// www.riello.it](http://www.riello.it)
[http:// www.riello.com](http://www.riello.com)