Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 30234

Inhaber /-in
RIELLO S.P.A.
Risorgimento N° 13
23100 Lecco
Italy

Hersteller /-in
RIELLO S.P.A.
37045 Legnano (VR)
Italy

Gruppe 351 - Heizkessel für flüssige Brennstoffe

Produkt RIELLO, TAU N OIL - TAU N OIL PRO

Beschreibung
Kondensations- Heizkessel für Oel.
Mod.: TAU N 115 OIL/PRO, TAU N 150 OIL/PRO, TAU N 210 OIL/PRO,
TAU N 270 OIL/PRO, TAU N 350 OIL/PRO, TAU N 450 OIL/PRO,
TAU N 600 OIL/PRO, TAU N 800 OIL/PRO, TAU N 1000 OIL/PRO
Leistung: 115 kW - 1000 kW

Anwendung
Brennstoff: Heizöl
Anforderungen an die Aufstellung siehe Folgeseiten.

Unterlagen
Kiwa Gastec Italia Spa, San Vendemiano: PB '150200348/A' (01.09.2015), PB '15020348-B' (01.09.2015), PB '150200348/4' (07.06.2018); DVGW Cert GmbH: PB '15/071/3812/155' (21.06.2015); Kiwa Cermet Italia Spa, San Vendemiano: PB '150200348/8' (18.11.2020), Zertifikat 'KIP-15806/07 G-Rev1' (29.01.2019), Zertifikat 'KIP-16693 G' (18.11.2020), Zertifikat 'KIP-16622/753 G-E' (11.02.2021)

Prüfbestimmungen EN 15034, EN 15035, EN 267, EN 304, EN 303-1, EN 303-2

Beurteilung Emissionsgrenzwerte EN 303 EN-Klasse 3

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 05.09.2024
Ersetzt Dokument vom 21.12.2023

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLUNGSRAUM

RÄUME FÜR FEUERUNGSAGGREGATE IN EINFAMILIENHÄUSERN, INNERHALB VON WOHNUNGEN UND „GEBÄUDEN MIT GERINGEN ABMESSUNGEN“

Bei Feuerungsaggregaten für flüssige und gasförmige Brennstoffe können Bauart und Ausbau des Raumes beliebig sein.

RÄUME FÜR FEUERUNGSAGGREGATE IN GEBÄUDEN MIT MEHREREN BRANDABSCHNITTEN

Feuerungsaggregate sind in separaten Heizräumen aufzustellen. Bei Nennwärmeleistung bis 70 kW sind Heizräume mit dem gleichen Feuerwiderstand wie die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens aber mit Feuerwiderstand EI 30, bei Nennwärmeleistung über 70 kW mindestens mit Feuerwiderstand EI 60 auszuführen. Türen sind mit Feuerwiderstand EI 30 auszuführen und bei Nennwärmeleistung über 70 kW in Fluchtrichtung öffnend anzuschlagen.

Mit einem direkten Zugang vom Freien sind zu versehen:

- Heizräume im Erdgeschoss oder tiefer für wärmetechnische Anlagen von mehr als 1‘200 kW Nennwärmeleistung;
- Heizräume im zweiten Untergeschoss oder tiefer für wärmetechnische Anlagen von mehr als 600 kW Nennwärmeleistung.

Wenn von der Art der Feuerungsaggregate her nichts dagegenspricht und das Brandrisiko gering ist, dürfen die Heizräume bei Nennwärmeleistung bis 70 kW auch anderen Zwecken dienen.

ANSCHLUSS AN ABGASANLAGE

Der Heizkessel muss an eine von der VKF zugelassene Abgasanlage angeschlossen werden. Die Abgasanlage muss folgende minimale Klassifizierungen aufweisen:

Temperaturklasse	T120	= Nennbetriebstemperatur 120°C
Russbrandbeständigkeitsklasse	O	= Abgasanlage ohne Russbrandbeständigkeit
Druckklasse	P1	= Prüfdruck 200 Pa für Überdruck-Abgasanlagen
Kondensatbeständigkeitsklasse	W	= für Abgasanlagen im Nassbetrieb
Korrosionswiderstandsklasse	2	= Brennstoff Heizöl mit Schwefelgehalt bis zu 0.2%

Bei Abgasanlagen aus brennbaren abgasführenden Bauteilen muss im Abgasweg des Feuerungsaggregates oder im Eintrittsbereich der Abgasanlage ein Sicherheitstemperaturbegrenzer eingebaut werden. Beim Überschreiten der zulässigen Abgastemperatur muss gewährleistet sein, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer das Feuerungsaggregat abschaltet und verriegelt.

KENNZEICHNUNG

Auf anerkannten, wärmetechnischen Anlagen oder Teilen davon, ist leicht erkennbar ein dauerhafter Hinweis anzubringen (z. B. Prüfzeichen, Nummer der VKF-Anerkennung).